

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
POST. 3/2021**

Dotyczy: Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 13 w kompleksie wojskowym przy ul. Moniuszki 7,
11-500 Giżycko, post 3/2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) odpowiada na pytanie Wykonawcy złożone w przedmiotowym postępowaniu.

1. Pytanie Wykonawcy:

„Specyfikacja oraz przedmiar dotyczące wykonania posadzek (roboty betonowe) określa warunek wykonania posadzki przemysłowej antystatycznej (antyelektrostatycznej) z betonu C25/30 zbrojonego włóknami kopolimerowymi w ilości 1,5 kg/m³ oraz siatką zbrojeniową fi8 oczko 20x20. Taką posadzkę spełniającą warunek antystatyczności można tylko wykonać w oparciu o układ bednarek oraz zbrojenie włóknem stalowym.

Jakie obciążenie ma przenosić posadzka na 1m²?

Przy zachowaniu antyelektrostatyczności posadzka powinna posiadać inne zbrojenie, prosimy o ustosunkowanie się czy podane zbrojenie na pewno osiągnie cel antyelektrostatyczności?”

Ad. 1 Odpowiedz:

Zamawiający wskazuje, iż posadzkę przemysłową w budynku garażowym należy wykonać zgodnie z pozycją 18 przedmiaru robót (załącznik nr 8 do SWZ).

Zamawiający nie wymaga wykonania posadzki nieiskrzącej z systemem uziemienia za pomocą bednarek i włókien stalowych rozproszonych. Powłoka posadzki ma być gładka i łatwa do utrzymania w czystości.

W przedmiotowym budynku na dzień dzisiejszy będą stacjonowały samochody typu STAR oraz stały regały magazynowe o udźwigu do 800kg/m².

2. Pytanie Wykonawcy:

„Pozycja 19 przedmiaru dotycząca montażu pomostu nad kanałem technicznym z krat pomostowych ocynkowanych.

Prosimy o podanie zbliżonych wymiarów kanału technicznego oraz podanie czy jest to jeden kanał bądź więcej?

Ad. 2 Odpowiedz:

Pozycja 19 przedmiaru robót wskazuje wymiary kanału technicznego w rzucie: około 6,25m x 1,25m, wysokość kanału około 1,4m informując jednocześnie, że jest to jeden kanał.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj.: 01.03.2021 r. godzina 08:00.

KOMENDANT

(-) płk Wojciech GRZYBOWSKI