

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.1.2023, nazwa zadania: „**Budowa boiska sportowego w miejscowości Zaborów**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do udzielonych dnia 08.03.2023 odpowiedzi chcielibyśmy zauważyć, że Zamawiający zwiększył wytrzymałość na wrywanie pęczków (nie postarzone) do poziomu min. 60N zawężając tym samym potencjalnych producentów sztucznej trawy. Aktualny wymóg FIFA dla wytrzymałości na wrywanie pęczka wynosi min. 40 N, natomiast według normy EN 15330 to min. 35N. Zwracamy się zatem z prośbą do obniżenia wytrzymałości na wrywanie pęczka (nie postarzone) do poziomu min. 58N z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów sztucznej trawy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający obniża parametr „wytrzymałość na wrywanie pęczków (nie postarzone)” do poziomu min. 50N z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów sztucznej trawy.

Pytanie nr 2:

Czy Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni syntetycznej i dostarczyć na wezwanie Zamawiającego następujące podstawowe dokumenty:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej i granulatu EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);
- b) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa i granulatu EPDM;
- c) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
- d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

Odpowiedź nr 2:

Wykonawca przed wbudowaniem materiału przedstawi zamawiającemu karty materiałowe wraz z załącznikami dla stosowanych materiałów w celu ich akceptacji i potwierdzenia zgodności z wymaganiami zamawiającego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy