



Wielkopolski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

Poznań, 11.08.2022r.

DN-NS.9011.560.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), w związku z § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r. poz. 595 ze zm.) oraz § 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225),

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po zapoznaniu się z wnioskiem inwestora – Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Borkowskiego (CDF Architekti sp. z o. o. sp. kom.)

1.umarza postępowanie

w zakresie braku oświetlenia naturalnego w pomieszczeniach nr: 1.3.9, 1.3.11, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.8, 1.2.15, 1.2.20, 1.1.9 mieszczących się w budynku Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147.

2.wyraża zgodę

na lokalizację poziomu podłogi poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym i o funkcji pomocniczej o nr: 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.9, 1.3.11, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.5a, 1.4.8, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.16, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.20, 1.1.1, 1.1.7, 1.1.17 zlokalizowanych w budynku Szpitala przy ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 w Poznaniu.

niepodlega

WIEKOWA
STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-705 Poznań
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 61 2276004 | tel. 61 2276008
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
nadzor.zapobiegawczy.wssepoznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-11-71-963 | REGON 000294065
BDO 000207899
www.gov.pl/web/wsse-poznan
wssepoznan/SkrytkaESP

Uzasadnienie:

Inwestor – Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu reprezentowany przez pełnomocnika Pana Piotra Borkowskiego (CDF Architekti sp. z o. o. sp. kom.) zwrócił się w dniu 26.04.2022r. do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację poziomu podłogi poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku oraz na zastosowanie oświetlenia światłem sztucznym pomieszczeń przeznaczonych do pracy: laboratorium, dział apteki szpitalnej, dział zaopatrzenia ortopedycznego oraz centralna sterylizatornia.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956r. 135/147, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Obszar inwestycji znajduje się w północnej części kompleksu szpitalnego przy ulicy Krzyżowej. Na kondygnacji 0 od strony zachodniej przewidziano wejście dla pacjentów, które ma zarazem przejąć funkcję głównego wejścia do całego zespołu budynków szpitalnych. Na tym poziomie zaprojektowano m.in.: rejestrację, gabinety lekarskie i poradnie ortopedyczne, gipsownie, pracownie RTG, EMG, ENG i USG, a także punkt pobrań laboratorium analitycznego oraz prowadzony przez szpital sklep ortopedyczny. Na kondygnacji -1, od wschodniej strony, gdzie następuje znaczny spadek terenu, przewidziano drugie wejście dla pacjentów, wejścia dla pracowników oraz częściowo zadaszoną strefę dostaw. Program funkcjonalny rozplanowany na tej kondygnacji to dział zaopatrzenia ortopedycznego, apteka szpitalna, laboratorium analityczne, centralna sterylizatornia oraz strefa techniczna. Kondygnacja +1 mieści blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi oraz sale wybudzeń i intensywnej opieki pooperacyjnej. Na kondygnacjach +2 i +3 zaprojektowano nowe oddziały łóżkowe dziecięce. Kondygnacja 0 oraz +1 zostały powiązane funkcjonalnie z istniejącym, sąsiadującym budynkiem szpitala za pomocą łącznika.

AD.1. Zgodnie z § 58 ust 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225), w pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

W związku z ww. przepisem, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem znak DN-NS.9011.560.2022 z dnia 25.05.2022r., przekazał przedmiotowy wniosek do Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu. W dniu 27.06.2022r. do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wpłynęło postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu z dnia 24.06.2022r., znak Pz-51341-Bo026/2022 PZ-0301.5130.17.2022.3, w którym postanowił wyrazić opinię, iż brak jest przesłanek do prowadzenia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego, w pomieszczeniach zlokalizowanych na kondygnacji -1, przeznaczonych na pobyt ludzi i będących miejscami stałej pracy nowo projektowanego budynku Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956r. 135/147 oznaczonych w załączonej dokumentacji odpowiednio numerami:

- w dziale apteki szpitalnej:
 - 1.3.9 – receptura leków;
 - 1.3.11- pracowania receptury;
- w laboratorium:
 - 1.4.2 – serologia z bankiem krwi;
 - 1.4.4 – diagnostyka reumatologiczna;
 - 1.4.8 – diagnostyka hematologiczna i biochemiczna;
- w dziale zaopatrzenia ortopedycznego:
 - 1.2.15 – gipsownia wylewanie;
 - 1.2.20 – maszynownia;
- w centralnej sterylizatorni:
 - 1.1.9 – pakietowanie bielizny;

Uzasadniając swoje stanowisko Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu stwierdził, że względu na fakt, iż działalności szpitala nie można zakwalifikować jako działalność produkcyjną, nie ma podstaw do prowadzenia postępowania i zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionego wniosku. Tym samym stwierdził, że przepis § 25 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) nie będzie miał zastosowania ze względu na nieprodukcyjny charakter działalności, której dotyczą wymienione pomieszczenia.

Zastosowanie w zakładzie pracy wyłącznie elektrycznego źródła światła jest dopuszczalne, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

- 1) zapewnienie światła dziennego jest niemożliwe lub niewskazane,
- 2) przyczyna przeszkody określonej w pkt 1 tkwi w technologii produkcji.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że dla wnioskowanych pomieszczeń nie zostały spełnione przesłanki do wyrażenia zgody na podstawie art. § 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r. poz. 595).

Natomiast w części pozostałych pomieszczeń na kondygnacji -1 tj:

- dział apteki szpitalnej:
 - 1.3.8 - zmywalnia;
 - 1.3.14 - wydawka;
- Dział zaopatrzenia ortopedycznego:
 - 1.2.9 – przymierzalnia protez; wys.pom.3m
 - 1.2.10 – przymierzalnia gorsetów;
 - 1.2.13 – warsztat;
- Centralna sterylizatornia
 - 1.1.9 – pakietowanie bielizny;
 - 1.1.13 – strafa jałowa;
 - 1.1.14 – wydawanie/komplementacja;

usytuowanych poniżej poziomu terenu, pozbawionych oświetlenia światłem naturalnym, czas pracy nie przekroczy 4 godzin, w związku z czym przepisy: § 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie mają dla nich zastosowania.

Ponadto, zgodnie § 36 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r. poz. 595) w salach operacyjnych i pomieszczeniach diagnostyki obrazowej stosuje się wyłącznie oświetlenie elektryczne, dlatego też pracownia 3D oznaczona nr -1.2.19 nie mieści się w zakresie kompetencji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z §105 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w

całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

AD.2. Zgodnie § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r. poz. 595) dopuszcza się lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Pomieszczenia objęte wnioskiem dotyczącym lokalizacji poziomu podłogi poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku (kondygnacja -1) o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym i o funkcji pomocniczej zlokalizowane w budynku Szpitala przy ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 w Poznaniu przeznaczone na pobyt to min.:

- dział apteki szpitalnej (pomieszczenia dostępne wyłącznie dla personelu):

- 1.3.2 – pokój pracy biurowej;
- 1.3.3 – pokój kierownika;
- 1.3.4 – pomieszczenie pracy biurowej (implanty+leki);
- 1.3.9 – receptura leków;
- 1.3.11- pracownia receptury;

- Laboratorium : (pomieszczenia dostępne wyłącznie dla personelu)

- 1.4.2 – serologia z bankiem krwi
- 1.4.4 – diagnostyka reumatologiczna;
- 1.4.5 – pom. administracji;
- 1.4.6 – analityka ogólna;
- 1.4.5a – pom. kierownika;
- 1.4.8 – diagnostyka hematologiczna i biochemiczna;

- Dział zaopatrzenia ortopedycznego:

- 1.2.3 – administracja;
- 1.2.4 – biuro;
- 1.2.16 – gipsownia obróbka;
- 1.2.18 – pracownia obuwnicza; wys.pom.3m
- 1.2.19 – pracownia 3D;
- 1.2.20 – maszynownia;

- Centralna sterylizatornia (pomieszczenia dostępne wyłącznie dla personelu)

- 1.1.1 – strefa brudna;
- 1.1.7 – strefa czysta;
- 1.1.17 – pokój kierownika.

W związku z powyższym, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraża zgodę na lokalizację poziomu podłogi poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku dla pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym i o funkcji pomocniczej mieszczących się w budynku Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147.

Integralną częścią decyzji jest rysunek „Przekrój A-A” nr 493_20_P001 stanowiący załącznik do decyzji, na którym znajduje się pieczęć Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Niniejsza decyzja nie stanowi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie zastrzeżonym dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

dr Jadwiga Kuczma-Napierata
Specjalista epidemiolog

Załącznik: „Przekrój A-A” nr 493_20_P001

Otrzymują:

1. Pan Piotr Borkowski
CDF Architekci sp. z o. o. sp.kom.
ul. Grunwaldzka 34a
60-786 Poznań
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marta Rymaszewska tel. 61 227-60-10
M.R.



WPŁYNĘŁO

2022 03 17
ROK MIESIĄC DZIEŃ

dr Jadwiga Kucma-Napierała
Specjalista-epidemiolog



