



**Gmina Wielichowo**  
**ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo**  
**tel. 61 44- 33 -001**  
**E-mail: [urząd@wielichowo.pl](mailto:urząd@wielichowo.pl)**  
**NIP 995-01-49-371, Regon 631259301**

---

Wielichowo, dnia 02.02.2023 r.

**Oznaczenie sprawy GP.271.1.2023**

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków”**

**Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:**

### **Pytanie 1**

1. Prosimy o potwierdzenie, które informacje dotyczące ogrodzenia i bram ze Specyfikacji technicznej ST-01.14 str. 80-83 są właściwe:

a) Wg pkt 2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń:

*.....- ogrodzenie przemysłowe panelowe kratowe ocynkowane malowane proszkowo o wys.2,0m na cokole systemowym betonowym i słupkach systemowych.,  
- nowa brama wjazdowa 2-skrzydłowa i furтка otwierana automatycznie z domofonem sterowanym z dyspozytorni.....*

b) Wg pkt 5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót.

*..... Wysokość ogrodzenia :ok 170 cm (w zależności od systemu), górna krawędź bram zlokalizowana na wysokości ok. 170 cm  
Od strony ulicy Strzeleckiej w ogrodzeniu projektuje się 2 bramy: północną i południową.  
Zastosować bramy przesuwne.....*

Prosimy o uszczegółowienie i informacje:

1. Jaka jest faktyczna wysokość ogrodzenia?
2. Czy ogrodzenie jest na cokole systemowym?
3. Jaka jest ilość bram?
4. Jakie bramy należy zastosować: czy bramy są przesuwne, czy dwuskrzydłowe?

### **Odpowiedź:**

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej Tom III-1 Architektura.

### **Pytanie 2**

2. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 7 Zamawiającego z dnia 25.01.2023 r. prosimy o informację czy Zamawiający usunie również osad z osadników Imhoffa?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że będzie usuwał osad z osadników Imhoffa zgodnie z procesem technologicznym.

### **Pytanie 3**

3. Prosimy o wyjaśnienie dwóch sprzecznych odpowiedzi Zamawiającego :

Odpowiedź 3 z dnia 27.01.2023 r. „Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca jest odpowiedzialny w okresie gwarancji za koszty części zamiennych i eksploatacyjnych”

z kolei

Odpowiedź nr 8 z dnia 25.01.2023 r., „Wykonawca pokrywa koszty materiałów eksploatacyjnych do czasu przekazania obiektu”.

Wykonawca podkreśla, że koszt materiałów może być znaczący dlatego tak ważne jest, aby każdy z oferentów przyjął identyczne założenia i w konsekwencji nie doprowadzi np. do wyboru przez Zamawiającego niedoszacowanej oferty.

### **Odpowiedź:**

**Koszty materiałów szybkozużywających się oraz części zamiennych w okresie gwarancji, to jest od dnia przekazania obiektu Inwestorowi do Użytkowania, będzie ponosił Wykonawca jako gwarant (zgodnie z § 15 Umowy).**

### **Pytanie 4**

4. W związku z powyższymi pytaniami mającymi bezpośredni wpływ na cenę oferty, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień **15.02.2023 r.**

W związku ze sporą ilością pytań i odpowiedzi otrzymanych od Zamawiającego oraz z uwagi na charakter postępowania jak również złożoność projektu oraz wymagania Zamawiającego w zakresie zawartości oferty, w ocenie Wykonawcy opracowanie kompletnej oferty zgodnej z wymogami Zamawiającego w tak krótkim czasie staje się znacząco utrudnione. Pod uwagę należy wziąć również fakt, iż Wykonawca zobligowany jest do pozyskania zaktualizowanych

ofert od Podwykonawców spełniających przedstawione przez Zamawiającego wymogi, a mając na względzie zbliżający się okres ferii zimowych i ograniczone zasoby kadrowe wśród firm podwykonawczych, przez co kontakty z Podwykonawcami są w mocnym stopniu ograniczone, co w konsekwencji nie pozostaje bez wpływu na pozyskanie zaktualizowanych ofert w wyznaczonym dotychczas terminie.

W związku z powyższym, prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i przesunięcie terminu składania ofert na proponowany termin. Jesteśmy przekonani, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby i umożliwienia wszystkim Wykonawcom możliwości dokładnego oszacowania kosztów oraz przygotowania konkurencyjnych ofert, otrzymacie Państwo rzetelną ofertę zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i technicznym, zwiększając tym samym konkurencyjność postępowania przetargowego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.**

BURMISTRZ WIELICHOWA

/-/ Honorata Kozłowska