



Katowice, 25.06.2020  
MŚ-DAG-TŻ-261-1/20

Załącznik Nr 1

### Opis przedmiotu zamówienia na zadanie:

„Przeгляд siłowników otwierających łuski szklane na elewacji budynku MS-GG wraz z wymianą uszkodzonych elementów w Muzeum Śląskim, przy ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach.”

#### 1. Opis Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu siłowników otwierających łuski szklane na elewacji budynku MS-GG wraz z wymianą uszkodzonych elementów w Muzeum Śląskim, przy ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach. W ramach przeglądu jest 152 sztuk siłowników typu E250 NT 300mm EV1 usytuowanych na 4 stronach elewacji budynku MS-GG.

##### 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac.

- 1.2.1 Sprawdzenie poprawnego montażu mechanicznego siłowników.
- 1.2.2 Sprawdzenie poprawnego montażu elektrycznego siłowników.
- 1.2.3 Sprawdzenie prawidłowości działania (otwarcie i zamknięcie na określone pozycje).
- 1.2.4 Korekta pozycji siłowników w przypadku nieprawidłowego działania.
- 1.2.5 Wymiana 20 sztuk uszkodzonych siłowników typu E250 NT 300mm EV1 na nowe wraz z elementami montażowymi (zgodnie z aktualną inwentaryzacją przeprowadzoną przez dział techniczny muzeum). Siłowniki dostarcza Zamawiający.
- 1.2.6 Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania nowo zamontowanych siłowników.
- 1.2.7 Sporządzenie protokołu z wykonanych prac wraz z przedstawieniem uwag i zaleceń związanych z eksploatacją siłowników.

#### 2. Procedury związane z wykonywaniem prac.

- 2.1. Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia z Zamawiającym terminu wykonania prac oraz potwierdzi ustalenia drogą mailową.



- 2.2. **Wykonawca** będzie wykonywał prace w czynnym obiekcie i zobowiązuje się do wykonania prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu (możliwa konieczność wykonania części prac w każdy poniedziałek, który w muzeum jest dniem serwisowym).
- 2.4. **Wykonawca** zobowiązuje się przestrzegać przepisów związanych z gospodarką odpadami.
- 2.5. Wytwórcą odpadów przy realizacji zlecenia jest **Wykonawca**.
- 2.6. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p. pożarowych obowiązujących w obiekcie odpowiada **Wykonawca**.

### 3. Termin składania ofert.

- 3.1 Oferty należy złożyć do **22.07.2020 do godziny 14:00**, na platformie zakupowej Open Nexus.

### 4. Termin realizacji.

- 4.1. Ze względu na odpowiednie warunki atmosferyczne: do 31.08.2020 r. Realizację przeglądu należy przeprowadzić przez maksymalnie 5 dni roboczych przez zespół serwisowy składający się maksymalnie z dwóch osób.

### 5. Warunki wyboru oferty.

- 5.1. Warunkiem wyboru oferty jest w **100% cena**.
- 5.2. Oferta powinna zawierać następującą wycenę:

Przeгляд wraz z wymianą ..... PLN za 1 rbh/Netto  
Dojazd jednorazowy do siedziby Muzeum Śląskiego ..... PLN Netto

### 6. Dodatkowe uwagi i wymagania Zamawiającego.

- 6.1. Wymagane jest, aby **Wykonawca** posiadał wiedzę, doświadczenie oraz dysponował odpowiednimi narzędziami i personelem zdolnym do wykonania przedmiotowego przeglądu.
- 6.2. **Zamawiający** wymaga przedstawienia do wglądu świadectw wymaganych do prowadzenia prac.
- 6.3. Zamawiający zapewnia podnośnik samojezdny wraz z operatorem.