



U=230/400 V
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY: TN-S

Pi = 15,4 [kW]
Ps = 14,0 [kW]
Is = 21,8 [A]

BUDYNEK PRZEDSZKOLNO - ŻŁOBKOWY ZASKALE ul. Kardynała Karola Wojtyły dz. nr ew. 1141/2, 866/25, 866/23, 866/7, 871/2, 871/4, 874/1, 881/2, 881/1, 884/1, 891/6, 891/4, 891/5,		
PRZEDMIOT RYSUNKU Schemat rozdzielni RW		NR RYSUNKU R/E7
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Marek Falta upr. nr. PDK/0193/PWOE/06	SPRAWDZIŁ mgr inż. Marcin Janocha upr. nr. MAP/0050/PWOE/10	SKALA -
		DATA 01.2024
<div><div>Mirosław Misiura mgr inż. arch.</div></div> <div>BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI</div> <div>34-400 Nowy TargPlac Słowackiego 8</div>		