



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

Zastępca kanclerza ds. pracowniczych

Gdańsk, 01.07.2020 r.

Centralny nr postępowania: ZP/129/055/U/20

**Dotyczy: dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem do Domu Studenckiego nr 5
Politechniki Gdańskiej**

Zamawiający Politechnika Gdańska, informuje, iż w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udzielił następujących odpowiedzi a na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał następujących zmian SIWZ:

Pytanie 1:

Na rysunkach technicznych w prawym górnym rogu jest tabela objaśnienie znaków. Jest tam umieszczony prostokąt z objaśnieniem że jest to klejonka brzoza bejcowana na kolor Teak. Czy oznacza to że całe korpusy mebli powinny być wykonane z tego materiału? Ta informacja wyklucza się z treścią zawartą w tabelce UWAGI - Materiał wykonania elementów zew. laminat HPL dąb naturalny, atestowany, kanty z naturalnego drewna, rdzeń z płyty wiórowej. Moje pytanie jest następujące. HPL sam w sobie jest materiałem już wykończonym. z opisu wynika że kanty z drewna naturalnego czyli muszą być lakierowane. Być może można zastosować kanty z ABS. Czy są wymagania co do wyrobów malarskolakierniczych? Czy rdzeń z płyty wiórowej musi być również z płyty trudnopalnej.

Wyjaśnienie:

Na rysunkach technicznych w polu „Objaśnienie znaków” jest błąd, to pole określa jedynie kolor. Materiał z jakiego mają zostać wykonane meble określony jest w polu „Uwagi”. Zamawiający zmienia materiał, z którego mają zostać wykonane wąskie płaszczyzny. Wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PVC o gr. 2 mm, o kolorze zbliżonym do koloru laminatu, z którego mają zostać wykonane meble. Rdzeń płyty HPL nie musi być wykonany z materiału trudnopalnego. W związku z tą odpowiedzią nie ma wymagań co do wyrobów malarsko-lakierniczych.

W związku z tym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp dokonuje zmian treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ:

Miejsce zmiany: Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Objaśnienie znaków na rysunkach technicznych od rys. 1 do rys. 6.

POLITECHNIKA GDAŃSKA

ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel. +48 58 347 17 44

fax +48 58 347 14 15

e-mail: biuro.kanclerza@pg.edu.pl

www.pg.edu.pl

Przed zmianą:

„Klejotka brzozowa bejcowana na kolor teak”

Po zmianie:

„Kolor teak, lub zbliżony do teak”

Zmiana SIWZ:

Miejsce zmiany: Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Uwagi na rysunkach technicznych od rys. 1 do rys. 7.

Przed zmianą:

„Materiał wykonania elementów zewnętrznych: laminat HPL, atestowany trudnopalny, kanty z naturalnego drewna. Rdzeń z płyty wiórowej!”

Po zmianie:

„Materiał wykonania elementów zewnętrznych: laminat HPL, atestowany trudnopalny, wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PVC o gr.2 mm w kolorze teak, lub zbliżonym do teak. Rdzeń z płyty wiórowej!”

Pytanie 2:

Czy meble mają być wykonane zgodnie z opisem, tj. baza z płyty wiórowej, oklejana trudnopalnym laminatem HPL, brzegi oklejane naturalnym drewnem, skrzynki szuflad wykonane ze sklejki 12 mm lakierowanej z oklejonymi krawędziami? Jeśli tak, z jakiego drewna mają być wykonane kanty oraz czym ma zostać oklejona sklejka?

Wyjaśnienie:

Zamawiający częściowo odpowiedział już na to pytanie udzielając odpowiedzi na Pytanie 1. Wąskie płaszczyzny na korpusach mebli i na skrzynkach szuflad mają zostać wykonane z tego samego materiału.

Pytanie 3:

Z jakiego materiału mają zostać wykonane plecy mebli?

Wyjaśnienie:

Plecy mebli mają być wykonane z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm.

Zmiana SIWZ:

Miejsce zmiany: Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rysunki techniczne nr 1, 2, 3, 5, 6, miejsce uwagi:

Zmiana treści SIWZ polega na dodaniu, przez Zamawiającego do istniejącego opisu mebli zapisu: Plecy mebli mają być wykonane z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm.

Pytanie 4:

Łóżka z konstrukcją wewnętrzną - proszę o doprecyzowanie opisu konstrukcji łóżka oraz materiałów z jakich ma być wykonane.

Wyjaśnienie:

Materiał konstrukcji wewnętrznej łóżek nie jest narzucony. Zalecana jest sklejka. Szuflady mają posiadać własną, solidną konstrukcję nośną, aby swoim ciężarem nie obciążały tych samych płyt co materac.

Zmiana SIWZ:

Miejsce zmiany: Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rysunek techniczny nr 4, miejsce uwagi:

Zmiana treści SIWZ polega na dodaniu, przez Zamawiającego do istniejącego opisu mebli zapisu:

Materiał konstrukcji wewnętrznej łóżek nie jest narzucony. Zalecana jest sklejka. Szuflady mają posiadać własną, solidną konstrukcję nośną, aby swoim ciężarem nie obciążały tych samych płyt co materac.

Pytanie 5:

Materace - Czy materace mają posiadać dzianinę materacową trudnopalną czy pianka również musi być trudnopalna?

Wyjaśnienie:

Pianka również musi zostać wykonana z materiału trudnopalnego.

Pytanie 6:

Czy pod budynek jest możliwość podjechania samochodem ciężarowym typu TIR z naczepą długości 13,60mb oraz ładownością do 24t?

Wyjaśnienie:

Tak, plac manewrowy jest przystosowany dla samochodów ciężarowych z naczepami podanymi w pytaniu.

Pytanie 7:

Na ile pięter przeznaczone są meble? Czy budynek jest wyposażony w windę?

Wyjaśnienie:

Meble przeznaczone są na 5 kondygnacji. W budynku jest winda o nośności 1000kg.

Pytanie 8:

Czy przy podpisaniu umowy będzie płatność np. 30% kwoty jako zaliczki? Czy będzie rozliczanie częściowe po dostarczonym etapie mebli?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczki oraz rozliczania częściowego.

Pytanie 9:

Ponawiam prośbę o wyjaśnienie wykonania mebli. Czy mają to być meble wykonane z klejonki brzozonej i bejcowane na Teak czy wykonana z HPL? Czy kanty/obrzeże rzeczywiście mają być z drewna naturalnego czy np. ABS o wzorze drewna naturalnego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający odpowiedział już na to pytanie udzielając odpowiedzi na Pytanie 1.

Pytanie 10:

Proszę o wyjaśnienie kwestii wykonania mebli. Czy meble mają być wykonane z HPL i okantowane obrzeżem naturalnym i później lakierowane/bejcowane? Czy może mają być wykonane z klejonki brzozonej bejcowanej? Na rysunkach są dwie sprzeczne informacje. proszę o wyjaśnienie wątpliwości (zaznaczone na żółto w załączniku).

Wyjaśnienie:

Zamawiający odpowiedział już na to pytanie udzielając odpowiedzi na Pytanie 1.

Pytanie 11:

czy można udać się na wizję lokalną przed przystąpieniem do przetargu? Najlepiej w tym tygodniu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wizja lokalna w Domu Studenckim nr 5 możliwa jest w dniu 02.07.2020 r. od godziny 09:00. Wszyscy zainteresowani wizją lokalną Wykonawcy, proszeni są o przybycie najpóźniej do godziny 09:00 do biura Domu Studenckiego nr 5 znajdującego się przy ulicy Wyspiańskiego 7 w Gdańsku (80-434).

Wykonawcy winni posiadać kaski ochronne oraz kamizelki odblaskowe, ponieważ miejsce dostawy jest placem budowy.

Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w rozdziale VII SIWZ **informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

Zmiana treści SIWZ polega na dodaniu, przez Zamawiającego w powyższym rozdziale, ustępu 20 o następującej treści:

20. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Joanna Jackiewicz-Paprocka.

Udzielone odpowiedzi oraz dokonane zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Zastępca Kanclerza
ds. Pracowniczych
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Aneta Kanarska

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

POLITECHNIKA GDAŃSKA

ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel. +48 58 347 17 44

fax +48 58 347 14 15

e-mail: biuro.kanclerza@pg.edu.pl

www.pg.edu.pl