

Turek, dnia 26 marca 2024 r.

Dotyczy: **postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż progi unijne, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Turek - budowa sieci w m. Cisew I”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), do treści SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia) wniesione zostały następujące zapytania:

„Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu w odcinkach rurociągów wykonywanych metodą bezwykopową zastosowanie w miejsce przewiertowych rury stalowych osłonowych oraz przewodowych rur PCV zastosowanie rur preciskowych kamionkowych, nie wymagających zastosowania rur osłonowych?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza preciskowych rur kamionkowych. Należy stosować rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk