



# REFERAT ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

## URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 [zamowieniapubliczne@um.rumia.pl](mailto:zamowieniapubliczne@um.rumia.pl)

ZP.271.5.2024

Rumia, dnia 19.02.2024 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Budowa ulicy Oliwskiej w Rumi**”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

#### **Pytanie nr 1**

**Proszę o informacje czy z zgodnie z uzgodnieniem PEWIK Gdynia w ramach przedmiotu umowy jest do przebudowy sieci wodociągowa? Jeżeli tak, proszę o załączenie odpowiednich materiałów.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przebudowy sieci wodociągowej.

#### **Pytanie nr 2**

**Czy wykonawca będzie ponosił opłatę za zajęcie pasa drogowego?**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Wykonawca nie będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **Pytanie nr 3**

**Proszę o informacje czy i na jakich konkretnych odcinkach będzie potrzeba wzmocnienia podłoża z G4 do G1?**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zgodnie z Dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia nośności podłoża gruntowego do nośności G1 w przypadku stwierdzenia w terenie gruntów słabonośnych pod konstrukcją drogi.

#### **Pytanie nr 4**

**Czy przedmiot umowy obejmują pielęgnacje trawników w okresie gwarancji?**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje pielęgnacji trawników w okresie gwarancji.

#### **Pytanie nr 5**

**W jakiej odległości od terenu budowy będzie znajdowało się składowisko inwestora, na które należy wywieźć materiały drogowe z rozbiórek ?**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Do wyceny ofertowej należy przyjąć odległość od terenu budowy będzie znajdowało się składowisko inwestora, na które należy wywieźć materiały drogowe z rozbiórek do 5km.

### **Pytanie nr 6**

**Czy regulacja istniejących studni i zasuw ma polegać jedynie na regulacji wysokościowej urządzeń czy należy wymienić jakieś elementy na nowe?**

### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Regulacja istniejących studni będzie polegać na:

- 1) zdjęciu przykrycia (pokrywy, wjazdu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia podziemnego,
- 2) rozebraniu nawierzchni wokół studzienki: ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
- 3) rozebraniu górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych itp.),
- 4) zebraniu i odwiezieniu lub odrzuceniu elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,
- 5) sprawdzeniu stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, komina wjazdowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,
- 6) wykonaniu deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,
- 7) osadzeniu przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.

Regulacja istniejących zasuw będzie polegać na:

- 1) odkopaniu zasuw,
- 2) przedłużeniu zasuw,
- 3) montażu skrzynki ulicznej na zasuwie.

Z poważaniem

Iwona Szczygieł  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych