



K1 – KOCIOŁ NA BIOMASĘ O MOCY 150 kW Z PODAJNIKIEM
K2 – KOCIOŁ NA BIOMASĘ O MOCY 200 kW Z PODAJNIKIEM
S – PRZEWÓD SPALINOWY ŻAROODPORNY
W – KANAŁ WYWIEWNY ISTNIEJĄCY
N – KANAŁ NAWIEWNY ISTNIEJĄCY
P – POMPA OBIEGOWA CO
NW – NACZYNNIE WZBIORCZE OTWARTE
ROZ – ROZDZIELACZ OBIEGÓW Ø 200/150 ISTNIEJĄCY
BUF – ZBIORNIK BUFOROWY V= 1000 l

USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE ANETA RYCHLIŃSKA 57–300 KŁODZKO UL.OKRZEI 7 tel.kom 601 647 842		
OBIEKT	KOTŁOWNIA zasilająca Noworudzka Szkoła Techniczna ul. Stara Droga 4 57–400 Nowa Ruda	DATA 11.2023
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut kotłowni	SKALA 1:50
INWESTOR	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
PROJEKTANT	mgr inż. Aneta Rychlińska Nr uprawnień 346/00/DUW	NR RYSUNKU 1S
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Anna Pawlak	