

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 62 81 111, faks 12 43 07 029

Gazownia w Gorlicach

ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice
tel. 12 628 19 97
gazownia.gorlice@psgaz.pl

DOMINUM

Dominik Nikborowicz
Święcany 406
38-242 Skołyszyn

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.0053.763.101.23

Gorlice, 09-08-2023

Dot.: Uzgodnienie projektu „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Szymbark etap II.

Szanowni Państwo


W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie j/w Gazownia w Gorlicach uzgadnia przedmiotowy projekt z następującymi uwagami:

1. W zakresie objętym w/w projektem na działkach nr 2094/3, 2094/4 posadowiony jest gazociąg średniego ciśnienia PE_{dn50} w rurze osłonowej PE_{dn160} dla którego szerokość strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m (po 0,5 m od osi gazociągu). W strefie kontrolowanej gazociągu nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.
2. Projektowana ścieżka pieszo-rowerowa krzyżuje się z w/w gazociągiem.
3. Przy projektowaniu uzbrojenia nad i podziemnego w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z w/w siecią gazową należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 04.06.2013 poz. 640).
4. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu mogą być wykonane w sposób podany w §144 i w § 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 – poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Gorlicach, którego o tym Inwestor powiadomi pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
5. Przed przystąpieniem do budowy, w miejscu w/w skrzyżowania projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej z gazociągiem, należy dokonać odkrywek gazociągu w obecności pracownika Gazowni w Gorlicach w celu lokalizacji jego przebiegu, głębokości posadowienia, stanu technicznego.
6. Prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągów wykonać **ręcznie** pod nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.
7. W przypadku uszkodzenia gazociągu w związku z w/w pracami Gazownia w Gorlicach wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora budowy.

8. Skrzyżowanie projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej z istniejącym gazociągiem należy wykonać zgodnie z projektem. Należy zachować odległość pionową mierzoną od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu/rury osłonowej nie mniejszą niż 1,0 m do poziomu nawierzchni i min. 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni. W przypadku nie zachowania powyższych warunków, gazociąg należy przebudować na podstawie warunków technicznych wydanych przez Zakład Gazowniczy w Krakowie Sekcję Zarządzania Majątkiem Sieciowym ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie.
9. Skrzyżowanie wybudowanej ścieżki pieszo – rowerowej z istniejącym gazociągiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem wykopów) przez przedstawicieli Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. Z odbioru należy sporządzić protokół.
10. Nadzór i odbiór w/w robót przez przedstawicieli Gazowni odbywał się będzie odpłatnie na zlecenie inwestora.
11. Zaprojektowane do budowy materiały i urządzenia winny posiadać certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie.
12. Całość w/w robót zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy.

Fakturę za uzgodnienie prześlemy pocztą.

Z poważaniem.



Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas. Sprawę prowadzi: Tomasz Marcin Szpak, mail: tomasz.szpak2@psgaz.pl , tel. 126281981

Otrzymują:

1. Adresat + PZT 1 egz.

2. a/a + PZT 1 egz.

MSZ/2045

