

Wągrowiec, dnia 23.08.2022r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 oraz art. 284 ust. 6 ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie nr 1: Dzień dobry, Do wyceny prac demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego w ul. Jesiennej (linia kablowa, słupy oświetleniowe, oprawy) oraz posadowienie nowego oświetlenia typu led, potrzebujemy następujących informacji:

- *dokładna wysokość słupów
- * czy mają to być słupy aluminiowe czy stalowe
- * na fundamencie czy do w kopania
- * oprawa LED? a może parkowa jaka moc
- * z wysięgnikiem i jakie wymiary

Odpowiedź do pytania nr 1: Słupy wysokości 4 mb w przypadku zastosowania wysięgnika jednoramiennego w-1,0m, h - 1,0m, zastosować wysokość słupa 5 mb w przypadku zastosowania opraw ulicznych (regulowany kąt). Należy zastosować słupy stalowe ocynkowane okrągłe na fundamencie oraz oprawy LED - 40 W.

Pytanie nr 2: Jeszcze proszę o informację jaki ma być typ słupa oświetleniowego (stożkowy, okrągły, malowany, ocynkowany, grubość ścianki) oraz typ opraw (jaka moc itd.) długość linii kablowej oraz jaki kabel ma być ułożony w ziemi (typ, rodzaj, przekrój) oraz schemat oświetlenia wraz z mapą z projektu.

Odpowiedź do pytania nr 2: Należy zastosować słupy stalowe ocynkowane okrągłe na fundamencie oraz oprawy LED - 40 W. Długość linii kablowej dostosować do długości ulicy (100 mb) zastosować linię kablową YAKY4x25mm². Kable układać w wykopie o głębokości 0.8m linią falistą z zapasem 2-3%. Przy słupach pozostawić obustronnie zapas kabla długości ok. 1m, oraz opaski informacyjne. Zamawiający nie posiada mapy z projektu.

**ZATWIERDZAM
BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA**

/-/ JAROSŁAW BERENDT