



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.7.2.2024

Kościerzyna, dnia ..11..07.2024r.

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: ulicy Tatarkiewicza oraz Dunikowskiego w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

Dot. ul. Tatarkiewicza:

1. Proszę o udostępnienie więcej informacji dotyczących wykonania trawników dywanowych jak również wskazanie ich lokalizacji. Czy trawniki mają być wysiane czy z rolki?

Lokalizacja wykonania terenów zielonych – trawnika jest pokazana na rys. nr 1 Plan sytuacyjny projektu technicznego i na rys. nr 1 projekt zagospodarowania terenu projektu branży drogowej.

Trawniki wykonać siewem zgodnie z pozycjami 26 i 27 przedmiaru robót.

2. Ponieważ rury WIPRO DN200 są trudno dostępne, czy Zamawiający przewiduje zamianę rur betonowych na plastikowe? Jeżeli tak, to jakie? Proszę o wytyczne.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykonać z rur DN 200 PCV SN8 lite.

BURMISTRZ MIASTA

Dawid Jereczek