

GMINA LUBIN

Urząd Gminy Lubin

ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, tel. 76/84-03-129, tel. 84-03-157

OR.271.26.2023

Lubin, dnia 15.06.2023 r.

WYJAŚNIENIE

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin.

Zamawiający, działając na podstawie **art. 284 ust. 1, 3 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, **dokонуje wyjaśnienia treści SWZ, oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia **zostało opublikowane w BZP**, oraz na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin.

Zamawiający, przedłuży termin składania ofert do dnia: 21.06.2023 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.06.2023 r. o godz. 10:30.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.07.2023 r.

Pytanie 1. *Proszę o informację z jakiego materiału mają być słupy. W zamieszczonej dokumentacji technicznej występują rozbieżności. Zgodnie z projektem technicznym pkt. 3.6 mają to być słupy stalowe, okrągłe, stożkowe, bezszwowe, ocynkowane. Przedmiar branży elektrycznej również wskazuje na słupy stalowe. Natomiast w projekcie zagospodarowania terenu, rys. 2/1 legenda wskazuje na słupy aluminiowe okrągłe anodowane.*

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć słupy stalowe, okrągłe, stożkowe bezszwowe, ocynkowane, zgodnie z przedmiarem oraz opisem Projektu technicznego.

z up. WÓJTA

/-/ Anna Skorupa-Hawrysz

Kierownik Referatu Organizacyjnego

i Spraw Obywatelskich

/ DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE /

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin,
2. Wykonawcy,
3. Ref. RI,
4. a/a.