

L. dz. DZP-691/24

Poznań, dnia 16.09.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-77/24 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **przebudowę i rozbudowę budynku Zakładu Patomorfologii Klinicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w formule zaprojektuj i wybuduj.**

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320., dalej Ustawa Pzp) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy wyposażenie o którym mowa we folderze "7 - WYPOSAŻENIE" wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego. Zwracamy uwagę, że jest to wyposażenie ruchome, na które Inwestor powinien dokonać odrębne postępowanie przetargowe, gdyż naszym zdaniem otrzyma wtedy zdecydowanie korzystniejsze oferty uzyskane bezpośrednio od producentów.

Odpowiedź

Wyposażenie, którego dostawa i montaż stanowi zakres Wykonawcy zostało wprost wskazane w tabeli stanowiącej zał. nr 3.1 do PFU w kolumnie "Wyposażenie dostawa Wykonawca". Nie jest to wyposażenie ruchome.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.