

Zamawiający:

Jaświły, 22.03.2024 r.

Gmina Jaświły

Jaświły 7, 19-124 Jaświły

Wykonawcy

(uczestnicy postępowania)

Zamawiający informuje, że do postępowania o nr **RI.271.2.2024** pn.: „**Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły**” wpłynęły pytania od Wykonawcy. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 2 z dnia 21.03.2024, Wykonawca zauważa, że nawet metalowe klipsy przymocowane są do aluminiowego, malowanego proszkowo korpusu oprawy, więc w przypadku korozji-co nie występuje ponieważ malowane proszkowo aluminium jest świetnie zabezpieczone przed korozją- szczelność oprawy ulegnie rozszczelnieniu. W przypadku obaw o odporność na korozję opraw wykonanych z malowanego proszkowo ciśnieniowego odlewu aluminium, racjonalnym wydaje się wymagać od wykonawców aby cała oprawa była wykonana z stali nierdzewnej. Wykonawca wnosi o weryfikację stanowiska Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Klipsy zamykające nie mogą być wykonane z aluminium, plastiku lub innych materiałów podatnych na pęknięcia. Oprawa może być wykonana z aluminium malowanego proszkowo jednak w przypadku klipsa wykonanego z plastiku, aluminium lub innych materiałów podatnych na pęknięcia istnieje wysokie ryzyko jego uszkodzenia podczas wieloletniej eksploatacji oprawy.