

Zestawienie wyników prób z MPWiK w Rzeszowie (ZUW Zwięczyca) - 05.02.2024

Opis próby	Masa nasypowa [g/l]	Wytrzymałość [%]	Zawartość popiołu [%]	Liczba jodowa [mg/g]
Filtr - A	458	93,2	15,25	379
Filtr - E	421	92,2	15,28	375
Filtr - G	480	93,4	14,38	391

KIEROWNIK
Zakładu Uzdatniania Wody
inż. Kazimierz Przerwanek