

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Projektów Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Dot.: zadania komplementarnego do GPW - od komory końcowej K3.5 przebudowanego kanału Potoku Królewskiego w Al. Grunwaldzkiej (komora w ramach opracowania GPW) przedłużenie kanału do wylotu w zbiorniku Uphagena

W nawiązaniu do pisma WPI-II.7011.12.2023.DS dotyczącego zadania komplementarnego dotyczącego przedłużenia kanału do wylotu w zbiorniku Uphagena informujemy:

1. Kanał powinien zostać poprowadzony od komory K3.5 ujętej w tomie pn: „Przebudowa Potoku Królewskiego w ramach projektowanej ul. Nowa Politechniczna” będącego składową projektu budowlanego opracowywanego przez Biuro Projektowe IN-GEO Sp. z o.o dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ul. Nowej Politechnicznej (GPW) w Gdańsku”
2. Przepustowość odprowadzenia nie powinna być mniejszą niż projektowanego kanału DN1800x1225 wg. projektu j/w z uwzględnieniem dodatkowych włączeń kanalizacji deszczowej DN400 i DN500 z ul. Grunwaldzkiej
3. Wylot powinien zostać wbudowany w istniejącą linię brzegową zbiornika.
4. Zwracamy uwagę, że teren zadania znajduje się zgodnie z MPZP 814 karta 007 pkt 10.1) *Strefie ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej. W związku z powyższym celowe byłoby wstępne wystąpienie do konserwatora zabytków uzgadniające założenia koncepcyjne. Zwracamy dodatkowo uwagę, że w bezpośrednim sąsiedztwie przewidywanej trasy kanału znajduje się obiekt pod ochroną konserwatorską pk-t 10.3.b) *Budynek drewnianego szaletu – ochronie podlega charakter, detale architektoniczne, stolarka okien i drzwi.* Wymieniony obiekt **nie jest pokazywany na mapach geodezyjnych.***
5. Na trasie przewidywanego odprowadzenia występują następujące kolizje:
 - gaz g200
 - kable energetyczne
 - nieczynna sieć ciepłownicza 2x720

6. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę, że w bezpośrednim sąsiedztwie do planowanej trasy kanał przebiega zasyfonowany odcinek kanału ulgi potoku o średnicy DN1600 przechodzący następnie w kanał grawitacyjny DN1500.
7. kanał przechodzi przez teren parku w związku z czym należy maksymalnie zachować zieleni istniejącą a w fazie wstępnej wykonać inwentaryzację zieleni sąsiadującej z inwestycją.
8. W ramach projektu należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego – przebudowę kanału ulgi (dodatkowego kanału zabudowanego odcinka potoku Królewskiego biegnącego ul. Bohaterów Getta Warszawskiego) od komory K3.5 do wylotu.

Wytyczne są ważne 2 lata do dnia 20.08.2025 r

Z poważaniem

Do wiadomości:

TU, a/a

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Szpakowski
Wojciech Szpakowski

Wojciech Zenon
Szpakowski
Zatwierdzam ten dokument
Gdańskie Wody
2023.08.24 13:20:13+02'00'