

Kotlin, dnia 06 luty 2024 r.

Gmina Kotlin
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

Znak sprawy ZP.271.1.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin
z podziałem na 5 części:

Część I - Sala wiejska w Twardowie 3KW,

- Sala wiejska/OSP w Wysogotówku 3KW,
- Sala wiejska/OSP w Sławoszewie 4KW,
- Sala wiejska/OSP w Kurcewie 7KW,
- Sala wiejska/OSP w Woli Książęcej 4KW,

Część II – Sala wiejska/OSP w Racendowie 17KW,

- Szkoła Podstawowa w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie 21KW,
- Dom Kultury w Kotlinie 23KW,

Część III – Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej 39KW,

- Szkoła Podstawowa w Kotlinie 48KW,

Część IV – Stacja Uzdatniania Wody Wyszki 21KW,

- Stacja Uzdatniania Wody Wola Książęca 28KW,

Część V - Stacja Uzdatniania Wody Kotlin 48KW,

- Oczyszczalnia ścieków w Wyszkach 26KW.

Pytanie 1:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania modułu o mocy 410W zachowując ilość zgodnie z przedmiarem i projektem?
Jaka jest tolerancja w wymaganej mocy instalacji PV? Zwracam uwagę, że w niektórych projektach (np. Racendów) sumaryczna moc na modułach 400W to 17,2 kWp?
- 2) Dzień Dobry - Czy istnieje możliwość montażu paneli o innej mocy ale w ilości odpowiadającej sumarycznej mocy (lub większej) paneli podanych w zamówieniu?
Przykład zamiast 8x400 W(3,2kW) - 8X415W (3,32kW)
- 3) Czy jeśli są dwa falowniki 25kW i 25kW możemy zamontować jeden o mocy 50kW?

Odpowiedź:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych modułów niż wskazanych w projektach wstępnych i przedmiarach, zwiększenie mocy paneli może spowodować przekroczenie mocy przyłączeniowej w niektórych obiektach. Zamawiający jest rozliczany z realizacji zadania, ilości i mocy paneli PV, ilości i mocy falowników i innych danych technicznych elementów zadania przez operatora dofinansowania i nie może realizować zadania w inny sposób niż wskazany w dokumentacji.

- 2) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych modułów niż wskazanych w projektach wstępnych i przedmiarach, zwiększenie mocy paneli może spowodować przekroczenie mocy przyłączeniowej w niektórych obiektach. Zamawiający jest rozliczany z realizacji zadania, ilości i mocy paneli PV, ilości i mocy falowników i innych danych technicznych elementów zadania przez operatora dofinansowania i nie może realizować zadania w inny sposób niż wskazany w dokumentacji.
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych modułów niż wskazanych w projektach wstępnych i przedmiarach, zwiększenie mocy paneli może spowodować przekroczenie mocy przyłączeniowej w niektórych obiektach. Zamawiający jest rozliczany z realizacji zadania, ilości i mocy paneli PV, ilości i mocy falowników i innych danych technicznych elementów zadania przez operatora dofinansowania i nie może realizować zadania w inny sposób niż wskazany w dokumentacji).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.