I PIĘTRO

PARTER
PRZYZIEMIE

T1.1 T1.2 TK TD TD TW2

T0.1 T0.2

PWP [BUDYNEK] PWP [B.OPERAC.]

T−1 TW1 TKO

TSI5 TSI4 TSI1 TSI2 TSI3

UPS1 18kW 230V
UPS2 18kW 230V
UPS3 12kW 230V
UPS4 12kW 230V
UPS5 12kW 230V

N2XH−J 5x16 | N2XH−J 5x16 | N2XH−J 5x16 | N2XH−J 5x16 | N2XH−J 5x6 | N2XH−J 5x10 | N2XH−J 5x10 | N2XH−J 5x35 | N2XH−J 5x2,5 | N2XH−J 5x35 | N2XH−J 5x35

HDGs 5x1,5 (PH90) | HDGs 5x1,5 (PH90)

2*N2XH 25 +LgYżo 25 | 2*N2XH 25 +LgYżo 25 | 2*N2XH 25 +LgYżo 25 | 2*N2XH 25 +LgYżo 25 | 2*N2XH 16 +LgYżo 25 | 2*N2XH 16 +LgYżo 25 | 2*N2XH 16 +LgYżo 25 | 2*N2XH 16 +LgYżo 25 | 2*N2XH 16 +LgYżo 25 | 2*N2XH 16 +LgYżo 25

GSW LgYżo 25 PE OPP typ I+II 3xL+N 3xLS 400A 125/160 3xB−6

80/160 | 80/160 | 80/160 | 80/160 | 25/63 | 50/160 | 50/160 | 100/160 | 25/63 | 100/160 | 80/160 | REZ. −/160

400 A L1, L2, L3, N 400/230V

TG

GSW LgYżo 25 PE OPP typ I+II 3xL+N 3xLS 250A 125/160 3xB−6

100A | 100A | 100A | 100A | 80A | 80A | 80A | 80A | 80A | 80A

250 A L1, L2, L3, N

TGI

N2XH−J 4x120

LgYżo 70 LgYżo 70

N2XH−J 4x120

YKXSżo 5x70

(TABLICA ZASILANA SPRZED GŁÓWNEGO WYŁ. P.POŻ.)

RP

(odbiory ochrony p.poż.)

63A

40/0,03A−AC | C−16 | B−16 | 3xB−6 | APF sterow. PWP (U>) | typ I+II OPP | 3xB−6 | 3xLS | 63A

PE

OBUD. IZOLAC., IP44, NP.26x82x25 cm +FUNDAMENT +DASZEK

GWP [BUDYNEK]

OBUD. IZOLAC., IP44, NP.53x82x32 cm +DASZEK +FUNDAMENT

250/400 | 160/250

N U> WYŁ. MOCY 630A

GWP [B.OPERAC.]

OBUD. IZOLAC., IP44, NP.26x82x25 cm +DASZEK

N U> WYŁ. MOCY 250A

TO2 (koncentrator tlenu)

PR

OBUD. IZOLAC., IP44, NP.60x82x32 cm +DASZEK +FUNDAMENT

PRZEŁĄCZNIK 630A z blokadą elektryczną i mechaniczną

OBUD. IZOLAC., IP44, NP.40x62x25 cm +FUNDAMENT

YKXS 4x240; 1kV | YKXS 4x240; 1kV

HDGs 5x2,5 (PH90) | HDGs 3x2,5 (PH90)

ZH COD

ISTN. BUDYNEK

LgYżo 120

ISTN. UZIOM FUNDAMENTOWY R<10 Ω

ZZP (wg oprac. dostawcy energii elektrycznej)

80/250 | 300/400

ZKO OBUD. IZOLAC., IP44, NP.40x82x32 cm +FUNDAMENT

Ⓖ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SPALINOWY ROZRUCH AUTOMATYCZNY 275 kVA/ 220 kW – PR. AWARYJNA 248,7 kVA/ 198,9 kW – PR. CIĄGŁA

UKŁAD INSTALACJI : TT

DLA POM. SALI OPERAC. I INTENSYWNEGO NADZORU UKŁAD INSTALACJI : IT

BITL Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKI
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.bitl.pl mail: biuro@bitl.pl

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 1−go Maja 13/15, 98−330 Pajęczno	Projekt: 010	Branża: E	Nr rysunku: 005	Rewizja: 00	Faza: PBZ
Obiekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie ul. 1−go Maja, 98−330 Pajęczno					
Temat: Schemat zasilania		Data: 04.2022		Skala: −−	
Projektował: mgr inż. Szymon Szmidt upr. nr SLK/5430/PWOE/14 Podpis	Sprawdził: inż. Tadeusz Szmidt upr. nr FT−83861/105/1552/82 Podpis	Opracował:			