
OZNACZENIA:
– PROJ. INSTAL. WODY ZIMNEJ PRZED ZESTAWEM HYDROFOROWYM
– PROJ. INSTAL. WODY HYDRANTOWEJ ZA ZESTAWEM HYDROFOROWYM
– PROJ. INSTAL. WODY BYTOWEJ ZA ZESTAWEM HYDROFOROWYM
– PROJ. INSTAL. WODY CIEPŁEJ
– PROJ. INSTAL. WODY CYRKULACYJNEJ
– PROJ. INSTAL. WODY DESZCZOWEJ
– PROJ. INSTAL. KANAŁ. SANITARNEJ PROWADZONA POD POSADZKĄ
– PROJ. INSTAL. KANAŁ. SANITARNEJ PROWADZONA POD STROPEM
ISTNIEJĄCY SZPITAL
Tomografia komputerowa / Pracownia RTG /
Pracownia Endoskopii /
Pomieszczenia nie pełniące funkcji ochrony zdrowia
BLOK OPERACYJNY
WŁĄCZYĆ DO PRZYŁĄCZA WODY
WODOMIERZ GŁÓWNY DN40 mm
ZAW. ANTYSKAŻENIOWY KLASY BA DN65 mm
WŁĄCZYĆ DO INSTAL. KANALIZACJI SANITARNEJ
ZAW. ANTYSKAŻENIOWY KLASY BA DN32 mm
ZASILANIE ZE ZBIORNIKÓW WODY DESZCZOWEJ
ZASILANIE NAWILŻACZA
WODOMIERZ DN20 mm
FILTR DN32 mm
URZĄDZENIE DO ODZYSKU WODY DESZCZOWEJ
DN160 mm PVC PROWADZIĆ PO ŚCIANIE NAD POSADZKĄ
DWA ZBIORNIKI KAŻDY O POJEMNOŚCI 1000 LITRÓW
STOPIEŃ NAD WEJŚCIEM
STÓŁ PODNOŚNY
FILTR SIATKOWY DN65 mm
DN65 STAL
DN50 STAL
DN65 STAL
DN160/75 PVC
DN160 PVC
DN110 PVC
DN32/16/32/20
DN25/16/25/20
DN16/16/25
DN16/20/20
DN20/32/16/32
DN16/16
DN160/110 PVC
DN160/63/50
DN20/20/20/16
DN40/32/16/20/20
DN40/32/16/25/20
DN40/32/16/25/25
DN40/32/16/32/25
DN40/32/16/32/32
DN25/16/25/16
DN160/20/20
DN160/110 PVC
DN160/75 PVC
DN160 mm PVC
1:100
Podpis
Projektował: mgr inż. Paweł Januszewski upr. nr SLK/3184/PWOS/13 Podpis
Sprawdził: mgr inż. Zbigniew Jankiewicz upr. nr 111/01 Podpis
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. gen. Wojp. 1/1/2, 98–330 Pajęczno
Obiekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie ul. Gen. Wojp. 98–330 Pajęczno
Temat: Rzut przyziemia – instalacja wod.kan.
Bronze: Nr rysunku: Rewizja: Faza:
Projekt: 001 S 002 00 PBZ
Data: 04.2022
Skala: 1:100
Opracował: mgr inż. Monika Maj
Podpis
BIEL BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘKI
ul. Piastowska 28, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.biel.pl e-mail: biel@biel.pl