


WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE



- 1 – RURA STALOWA OCYNKOWANA DN80 mm
- 2 – ZASUWA ODCINAJĄCA DN80 L=180 mm
- 3 – REDUKCJA GWINTOWANA NAKRĘTNO-WKRĘTNA DN65/40 mm
- 4 – ŁĄCZNIK Z NAKRĘTKĄ (wyposażenie wodomierza) DN40 mm
- 5 – WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY WS-16 DN40 mm
- 6 – REDUKCJA GWINTOWANA WKRĘTNA DN65/40 mm
- 7 – ZAWÓR PRZELOTOWY Z KURKIEM SPUSTOWYM DN40 mm
- 8 – ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY BA4760 DN65 mm
- 9 – KOŁNIERZ GWINTOWANY DN65 mm
- 10 – FILTR KOŁNIERZOWY DN65 mm
- 11 – ZASUWA ODCINAJĄCA DN65 mm
- 12 – POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN65 mm DO RUR STALOWYCH
- 13 – POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN80 mm DO RUR STALOWYCH
- 14 – RURA STALOWA OCYNKOWANA DN65 mm
- 15 – REDUKCJA KOŁNIERZOWA DN80/65 mm


p.p. 220,00 m.n.p.m.																
Rzędna terenu [m.n.p.m.]	233,29											233,16		233,11		233,00
Rzędna osi przewodu [m.n.p.m.]	231,59											231,48		231,46		231,40
Głębokość [m]	1,70											1,68		1,65		1,60
Spadek [%]	25,0 m														0,8 %	
Średnica/Materiał [mm]	DN90x8,2 mm PE KLASY 100 SDR11 PN16														DN80 STAL	
Odległość [m]	0,0	1,0	5,0	9,7	10,5	11,0	12,0	15,0	18,0	24,0	25,0					

W1

W2

W3

W4

 Bitl BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘCKI ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071 www.bitl.pl mail: biuro@bitl.pl						
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno		Projekt:	Branża:	Nr rysunku:	Rewizja:	Faza:
Obiekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie ul. 1-go Maja, 98-330 Pajęczno		001	S	003	00	PBZ
Temat: Profil przyłącza wody			Data: 04.2022		Skala: 1:100/200	
Projektował: mgr inż. Paweł Januszewski upr. nr SLK/5184/PWOS/13 Podpis		Sprawdził: mgr inż. Zbigniew Jarkiewicz upr.nr 717/01 Podpis		Opracował: mgr inż. Mariola Maj Podpis		