



Opole, 10.10.2023r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

OPOLSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Wacław Bortnik

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Nasz znak: WIW.DA.272.16.2023

Dot. sprawy nr: WIW.DA.272.16.2023

Pismo z dnia:

Dotyczy: zamówienia klasycznego, o wartości jest równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: Wykonanie remontów dachów w budynkach D, F, G i H Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

1. Pytanie

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia.

Jako doświadczony wykonawca hydroizolacji dachów płaskich przesyłamy formalną prośbę o dopuszczenie technologii wykonania dachów w postaci izolacji membraną PU WHITECHEM 450. MEMBRANA PU WHITECHEM 450 to jednoskładnikowy poliuretanowy materiał hydroizolacyjny na bazie rozpuszczalnika, odporny na promieniowanie UV, łatwy w nakładaniu i elastyczny. Po nałożeniu tworzy się wodoodporna membrana, która utwardza się dzięki zawartości wilgoci na powierzchni i w powietrzu i która może wygładzać nierówności i mostkować pęknięcia. Ta membrana hydroizolacyjna zachowuje swoje właściwości nawet w niskich temperaturach i nie zmienia elastyczności od -20 do +80 stopni Celsjusza.

Odpowiedź:

Technologia wykonania remontu izolacji dachów została jednoznacznie określona w załączonych do SWZ dokumentach, tj. w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, którą to determinuje aktualna sytuacja izolacji dachu przedmiotowych budynków, a także taki sposób wykonania, który nie utrudnia uczciwej konkurencji.

Stąd Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii wykonania remontu izolacji dachów.



Uwzględniając udzieloną odpowiedź, w związku z art. 284 ust. 2, Zamawiający informuje, iż **termin składania ofert pozostaje bez zmian**, tj. do dnia **20.10.2023** r. do godz. **09:00**;

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Opolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii**

Wacław Bortnik

