

**Wykonanie modernizacji ul. E. Orzeszkowej ul. Podgórnej w Redzie poprzez wykonanie
nakładki asfaltowej
Postępowanie nr 8.ZF.TP.BN.RB.2022**

Reda, 21.06.2022 r.

Dot. Wykonanie modernizacji ul. E. Orzeszkowej ul. Podgórnej w Redzie poprzez wykonanie nakładki asfaltowej - postępowanie nr 8.ZF.TP.BN.RB.2022

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1.

dotyczy części 1 i 2 - prosimy o określenie grubości warstwy ścieralnej i wiążącej nakładek, jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć dla warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W średnią gr. 3 cm, dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S średnią gr. 5 cm.

Pytanie nr 2.

dotyczy części 2 - prosimy o określenie ilości krawężników nowych oraz do regulacji jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że istniejące krawężniki należy wymienić/wyregulować i ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 na 75% długości ulicy Podgórnej (lokalizacja do uzgodnienia z Zarządcą drogi przed rozpoczęciem robót).