



Wałbrzych, dnia 28 sierpnia 2023 roku

WOS.272.1.21.2023

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego**

W związku z zapytaniem z dnia 28.08.2023 r. o następującej treści:

„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz norma powołana w aktach prawnych PN-B-02431-1: Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 – Wymagania. Zgodnie z powyższymi przepisami dotyczącymi lokalizacji kotłowni zabrania się montażu kotłów powyżej 60 kW w piwnicy.

W związku z powyższym czy inwestor przewiduje zmianę lokalizacji montażu kotłów ?”

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) wyjaśnia:

W ocenie zamawiającego, zamówienie dotyczy wymiany kotłów w istniejącej kotłowni w związku z czym jako wymiana (remont) urządzeń nie narusza przywołanych przepisów, których stosowanie odnosi się do budowy, przebudowy, zmianie sposobu użytkowania budynków, budowli i urządzeń z nimi związanych.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski