

Świecie, dnia 22.02.2024 r.

Powiat Świecki
ul. Gen. J. Hallera 9
86-100 Świecie

PZEA.251.2.2024

Wyjaśnienia na Zapytanie Wykonawców
do Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn.:
Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 12 z dnia 20.02.2024 r.:

1. Czy jest możliwe wywiniecie wykładziny na ścianę do 8 cm zamiast montowanie listew przypodłogowych z PCV, jest to najczęściej stosowane wykończenie.
2. Do jakich wykładzin zostało uwzględnione listwa wyobleniowa pod wykładzinę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1)

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że jest to rozwiązanie zgodne z instrukcją montażu konkretnego typu wykładziny.

Ad.2)

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego listwy wyobleniowe należy stosować pod wykładziny kauczukowe.

WICESTAROSTA

Koszowski Francisek
Franciszek Koszowski