



## Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Zamawiający: Politechnika Lubelska na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., – dalej ustawa) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn. **„Usługa wykonania przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń i urządzeń ppoż. w budynkach Politechniki Lubelskiej w Lublinie w okresie do 31.12.2026r.”** znak postępowania: KP-272-PNK-9/2024, dokonuje wyjaśnień treści SWZ:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### **Pytanie:**

proszę o informację, czy węże hydrantowe, w czasie obowiązywania umowy nie będą podlegały próbie ciśnieniowej, gdyż zamawiający nie uwzględnił w zapytaniu tej czynności. Z naszego doświadczenia wynika, iż podczas trwania umowy - 3 lata, ok 60% węży hydrantowych będzie podlegało próbie ciśnieniowej. Brak przeprowadzonej próby ciśnieniowej kwalifikuje hydrant jako niesprawny. Proszę o podanie ewentualnej liczby węży, które u zamawiającego należy poddać próbie ciśnieniowej, jeśli takowe będą istniały - poprzez modyfikację formularza oferty.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 2a SWZ – Formularz cenowy w którym ujęte zostały koszty dokonywania próby ciśnieniowej węży hydrantowych. Podane wartości dotyczą całego okresu trwania umowy, nie ma możliwości oszacowania takich badań w podziale na poszczególne lata. Aktualny Załącznik nr 2a nosi dopisek „-po zmianie.11.03.2024”.

*Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej*

*/--/*

*dr inż. Marcin Jakimiak*