

Numer sprawy: **RliGK.271.1.1.2023**

Bobowa, 2023-03-03

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: „**Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Bobowa**”

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 2

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Zamawiający w udzielonych odpowiedziach rozszerzył specyfikację o konieczność zastosowania opraw z wylewanymi uszczelkami. Wykonawca wskazuje, że na rynku, jedynie firma Schereder stosuje te rozwiązania w swoich produktach. Wykonawca wskazuje, że dostarczając oprawy o IP66, posiadające certyfikat ENEC potwierdzający spełnianie tego parametru, oprawa podczas certyfikacji przechodzi rygorystyczne testy starzeniowe, zapewniające utrzymanie tego parametru w czasie eksploatacji.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o rezygnację z wymogu wylewanych uszczeltek, jako ograniczającego konkurencję i pozbawionego z punktu widzenia Zamawiającego znaczenia.

Odpowiedź

Zamawiający przychyliła się do wniosku Oferenta, tym samym rezygnuje z wymogu wyposażenia opraw w wylewane uszczelki.