

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 4

I. Zasilacz awaryjny – ilość: 5 szt.
(CPV 31682530-4 – awaryjne urządzenia elektryczne)

Cecha	Opis wymagań minimalnych*	
1.	Rodzaj sprzętu	Zasilacz awaryjny
2.	Topologia	Line-interactive
3.	Moc pozorna	1000 VA
4.	Moc skuteczna	600 W
6.	Gniazda wyjściowe	4 szt.
7.	Interfejs komunikacyjny	USB
8.	Zabezpieczenia	Przeciwzwarceniowe, Przeciwpzepięciowe, Termiczne
9.	Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
10.	Typ obudowy	Tower
11.	Dodatkowe funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
12.	Gwarancja	24 miesiące