

Dębowa Łąka 12.05.2023 r.

**Gmina Dębowa Łąka  
Dębowa Łąka 38  
87-207 Dębowa Łąka**

**Nr postępowania: RG.271.4.2023**

### **INFORMACJA/ ZMIANA Nr 2**

W związku z otrzymaniem zapytania do postępowania przetargowego pn.: „**Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka**”, Gmina Dębowa Łąka udziela informacji/wyjaśnień jak niżej:

#### **Pytanie 1:**

Dokumentacja projektowa SUW w Wielkich Radowiskach jest zaprojektowana ze sterowaniem pneumatycznym i rurarem technologicznym z rur stalowych nierdzewnych.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur technologicznych z rur PE i sterowanie procesem technologicznym poprzez napędy elektryczne jako rozwiązanie równoważne?

#### **Odp. 1:**

Zamawiający wyraża zgodę.