

WSZYSCY WYKONAWCY


Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 182 Sieraków – Kaczin etap II**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) wyjaśnia co następuje:

Pytanie: Dotyczy D.05.03.05a, pkt 2.4. Dlaczego specyfikacja techniczna ogranicza stosowanie dodatku granulatu asfaltowego do ilości nie większej niż 15%? W tym samym punkcie znajduje się informacja, że granulaty asfaltowy należy stosować zgodnie z zapisami dokumentu WT2-2014, a ten dopuszcza granulaty do mieszanek na dolne warstwy KR1-7 w ilości do 20% „metodą na zimno”. Granulaty asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie granulatu w ilości zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a wskazanych w SST? Te właściwości użytkowe końcowego wyrobu decydują o trwałości nawierzchni i długości okresu eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pomimo dopuszczenia przez WT2 - 2014 stosowania granulatu asfaltowego w ilości do 20% dopuszcza użycie granulatu zgodnie z SST D 05.03.05a w ilości max do 15%.

Z-ca Dyrektora

Roman Świergel