

OZNACZENIA:

LED 29W	wymiana istn. oprawy świetlówkowej na liniową oprawę LED 29W oświetlenie podstawowe nierezerwowane
LED 29W R	wymiana istn. oprawy świetlówkowej na liniową oprawę LED 29W oświetlenie podstawowe rezerwowane
LED 29W N	wymiana istn. oprawy świetlówkowej na liniową oprawę LED 29W oświetlenie nocne
LED	wymiana istn. oprawy żarowej na plafonierę LED oświetlenie podstawowe nierezerwowane
LED R	wymiana istn. oprawy żarowej na plafonierę LED oświetlenie podstawowe nierezerwowane

UWAGA:

WSZELKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTE W PROJEKCIE MOŻNA ZASTĄPIĆ PRODUKTAMI RÓWNOWAŻNYMI (ZG. Z ART. 29 UST 3 PZP) POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA WYMAGANYYCH PARAMETRÓW OPISANYCH W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, KTÓRA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI MUSZĄ UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA POWINIEN OPRACOWAĆ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA ICH WYKONANIA I ZAZNAJOMIĆ Z NIĄ PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM ZAKRESOWI WYKONYWANYCH PRZEZ NICH ROBÓT. WYKONAWCA POWINIEN TAKŻE SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA:

1 STOSOWANIE NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WSZYSTKICH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA OBIEKCIE
2.ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEGO NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY NA STANOWISKU PRACY.

W ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH ZASTOSOWAĆ WSZELKIE MATERIAŁY WYBRANEGO PRODUCENTA

WSZYSTKIE PRACE PROWADZONE MUSZĄ BYĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP- W SZCZEGÓLNOŚCI Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
Dz ustaw 2003 nr 47poz. 41 dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcjami montażu i innymi przepisami.

RYSUNKI PODKŁADOWE UZYSKANE Z ZASOBÓW INWESTORA, OZNACZENIA I FUNKCJONALNOŚCI POMIESZCZEŃ MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE.

2014-08-11	rewizja nr 0 Wrysowanie wyjściowego rozmieszczenia opraw

Inwestor:

Powiatowy Szpital w Chrzanowie
ul. Topolowa 16; 32-500 Chrzanów

Nazwa inwestycji:

„Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie"

(dotyczy pawilonów A, B, C, D i H)

EMS PLAN Projekty instalacji elektrycznych ul. Świtezianki 11/14 31-563 Kraków NIP: 959-155-11-90 www.emsplan.pl tel. +48600170049	Projektant: mgr inż. Michał Stelmasiński	Upr.: SWK/0068/POOE/10	Podpis:
	Zatwierdził:	Upr.:	Podpis:

Branża: Instalacje elektryczne	Tytuł rysunku: Pawilon D - rzut II piętra			
Rodzaj opracowania: Projekt techniczny	Data: VII-2014	Symbol opr.: E-1408-01 cz.D	Skala: 1:100	Nr rys.: 3

Niniejszy projekt ani żadna jego cześć nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek urządzeń kopiujących bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.