

## **PYTANIA DO WSTĘPNEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **Pytanie nr 4**

Dotyczy pozycji nr 1 - Moduł adresowy UNILED ADP typ ADP/3 AWEX zintegrowany z zasilaczem dla oprawy oświetlenia awaryjnego LOVATO P Z 1 E AWEX, oznaczenie katalogowe LVPO/3W/Z/CB/ADP/WH tryb: do centralnej baterii, 220-240V, źródło światła POWER LED 1x3W. Moduł w zestawie ze źródłem światła (podtynkowym do montażu w sufitach podwieszanych).

Zdjęcie nr 3 przedstawia całkowity korpus do oprawy LOVATO P, w którego skład wchodzi następujące elementy:

- Obudowa
- Radiator
- Dioda Led 1x3W
- Soczewka do przestrzeni otwartych
- Maskownica

Czy przedmiotem zamówienia jest całkowity korpus składający się z powyższych elementów czy może sama Dioda Led 1x3W

### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest dioda led 1x3W wraz z maskownicą.

**Jednocześnie przypominamy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.**

**Postępowanie ma charakter wyłącznie szacowania wartości zamówienia.**