



UWAGA:

Moce transformatorów rozdzielczych przyjęto standardowo na poziomie 1000 kVA. Powyższe wartości należy zrewidować po uzyskaniu założeń od Dostawcy części reaktorowej, na etapie projektów wykonawczych.

Projektował: Radosław Jędrzejczak	Projekt: Konwersja energii w ramach planowanej realizacji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku badawczego obiektu jądrowego z reaktorem HTGR.	Nr w tomie:  1
Faza projektu: koncepcja	Tytuł rysunku: Układ wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych reaktora HTGR.	
Data: 28.02.2022		