
OZNACZENIA
KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY NAJAZDOWY 15X22X100
KRAWĘŻNIK BET 15X22X100 WYNIESIONY +2CM
GRANICA DZIAŁKI
OGRANICZENIE ZIAZDU - OBRUBY BET 8X30X100
KRAWĘŻNIK POBOCZA
projektowa krawędź płytki przejazdowej 40x30x72 płytkami 3cm odstępy na krzyż betonowej C12/15
JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
UTARDZONE ZIAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM - KOLOR GRAFIT
NAWIERZCHNIA BETONOWA
NAWIERZCHNIA INTENSYFIKUJĄCA UWARSZONA
BETN.NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
UMOCNIENIE ROWU PŁYTA AŻUROWA
POBOCZE GRUNTOWE UTWARDZONE KRUSZYWEM 0-8MAXWB-5 frass gr 10cm
OZNACZENIA BRANŻA KANALIZACJA
studnia betonowa Dn 1000 właz klasy D400
ODWIERT STUDNI
MELIOR. STUDNI
DŁUGOŚĆ STUDNI DO DNA ZLEWNI
587 1000mm 1.5m
169.30m n.p.m.
RZĘDNE GÓRY WŁAZU ZLEWNI
167.77m n.p.m.
RZĘDNE DNA KANAŁU PRZYCHODZĄCEGO KINETY
RZĘDNE DNA KANAŁU ODCHODZĄCEGO KINETY
wpust deszczowy wlisz klasy D400
ODWIERT WPUSTU
MELIOR. WPUSTU
WSB10 500mm 1.00m
169.28m n.p.m.
RZĘDNE WŁAZU
PROJ.KANAŁ KD PP/PE SN8/SN8m2
PROJ.STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1000 ZWIERCZENIE WŁAZ KLASY D400
PROJ.WPUST DESZCZOWY FI 500mm ZWIERCZENIE RUSZT ŻELIWNY KLASY D400
PROJ.PRZYKANALIK WPUSTU FI 160-200mm
Uwaga
Przewidziano czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej. Regulacja wysokościowa oraz przebudowa studni istniejących na nowe z tworzywa PP lub murowane z bloczków betonowych. Studnie istniejące należy przykryć płytą pokrywową z włopiorym włazem klasy C250 lub wpustem deszczowym. Istniejące elementy odwodnia należy pozostawić drożne.
DROGTOM
ul. JESIONOWA 15 LOK.5 45-409 Opole tel. 608 498 304
email: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl
NAZWA ZADANIA
PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI MECHNICE
TYTUŁ RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTOR GMINA DĄBROWA
LOKALIZACJA MECHNICE UL.WIEJSKA
NAZWISKO
PODPIS
PROJEKTANT branża drogowa
mgr inż. Tomasz Sokiński upr. bud. nr OPL/0243/PWOD/06
PROJEKTANT branża sanitarna
mgr inż. Paweł Sylwestrak upr. bud. nr OPL/7277/PBS/16
DATA 03/2022
SKALA 1 : 500
NR RYSUNKU D1
SKŁADOWE PROJEKTU TECHNICZNEGO
DOCELOWE OZNAKOWANIE
UKŁAD ARKUSZY
D1
D2
POCZĄTEK OPRACOWANIA KM 0+000,000
ZAKRES SKRZYŻOWANIA Z DW 423 BEZ ZMIAN (ODRĘBNE ZADANIE)
droga wojewódzka nr 435
skrzyżowanie do drogi wojewódzkiej bez zmian połączenie z nią nawierzchnią bitumiczną
proj.opornik bet 12x25x100 wtopiony wtrutowany na taśmie bet C12/15
proj.opornik bet 15x25x100 wtopiony wtrutowany na taśmie bet C12/15
proj.krawężnik bet 15x22x100 wtopiony +3cm