

Starosta Opolski

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**przeprowadzonej w Opolu oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 21.03.2022 – 25.03.2022**

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 725 z późn. zm.), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: **GK.6630.87.2022****Przedmiot narady:**

sieć kanalizacyjna - Mechnice dz.137

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusz	Działki
DĄBROWA	0006 MECHNICE	3	137

Adres: Mechnice dz.137

Wnioskodawca: Biuro Usług Technicznych "DROGTOM" Sokulski Tomasz, ul. Jesionowa 15/8, 45-041 Opole

Przewodniczący narady: Agata Salamon

Stanowiska uczestników narady:**Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o Oddział w Świerklanach, Osoba reprezentująca: Iwona Pogoda-Golaszewska**

Z uwagami:

1. brak uwag

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Dział Majątku Sieciowego , Osoba reprezentująca: Paweł Kułakowski

Z uwagami:

1. Nie dotyczy.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydział Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentująca: Mirosław Głębiński

Z uwagami:

1. Nie uzgadnia się na naradzie do 25.03.2022. Kolidują z istniejącym słupem nN nr 53 zlokalizowanym naprzeciwko budynku nr 31 ul. Wiejska.

2. Uzgadnia się z uwagą: Prace w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zachowując normatywne odległości od istniejących sieci elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją: należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię /wjazd/chodnik. Należy stosować następującą średnicę rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do TAURON Serwis S.A. o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej SN i 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii napowietrznej SN i nN, inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów energetycznych: linii nN – 1 m, a od linii SN – 2m.

W przedmiotowym obszarze oddziaływania projektowanej inwestycji mogą znajdować się nie wykazane urządzenia i sieci elektroenergetyczne oświetlenia należące do spółki Tauron Nowe Technologie S.A., z którą należy dokonać dodatkowe uzgodnienia dla przedmiotowej inwestycji.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.Prószków , Osoba reprezentująca: Adam Kasperek

Z uwagami:

1. Dzień Dobry

Niestety nie mogę wpisać uwag oraz opinii dla tematu: Przebudowa ul. Wiejskiej w Mechnicach, zleconej przez firmę Drogom Tomasz Sokulski. Sprawę opiniujemy pozytywnie z uwagami:

zachować ostrożność w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem sanitarnym. O wszelkich uszkodzeniach sieci w trakcie prowadzenia prac należy niezwłocznie powiadomić operatora.

Pozdrawiam

Adam Kasperek

ZGKIM Sp. z o.o

46-060 Prószków

ul. Daszyńskiego 13a

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentująca: Danuta Terczyńska

Z uwagami:

1. Nie dotyczy

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
2. Urząd Gminy Łubniany Referat Budownictwa
3. Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt SA Spółka Akcyjna
4. CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan
5. ELKOM Spółka zoo
6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
7. Gmina Murów
8. Multiplay Sp. z o.o. Sp. k.
9. NETIA S.A.
10. ORANGE Polska S.A.

11. PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNY SP.Z O.O.
12. PKP Energetyka S.A.
13. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
14. PLADA Chrzastowice
15. PROWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
16. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Opolu
17. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach
18. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów k. Ozimka
19. Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa
20. Urząd Gminy Turawa
21. Urząd Gminy Chrzastowice
22. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
23. Urząd Gminy Dąbrowa
24. Urząd Gminy Komprachcice
25. Urząd Gminy Popielów
26. Urząd Gminy Tarnów Opolski
27. Urząd Gminy Tułowice
28. Urząd Miasta i Gminy Niemodlin
29. Urząd Miasta i Gminy Ozimek
30. Urząd Miasta i Gminy Prószków
31. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.
32. Wodociągi i kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
33. ZGKiM Komprachcice
34. ZGKiM Tułowice
35. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie
36. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

.

Dokument nie zawiera podpisu
Podpis elektroniczny

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.