

Komprachcice 22.03.2022

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
46-070 Komprachcice ul. Rolnicza 6  
tel. 0774646234 lub 0774646258

**GKM – VI/ 12/03/2021 SA**

Biuro Usług Technicznych  
DROGTOM  
ul. Jesionowa 15/8  
45-409 Opole

W odpowiedzi na wniosek dotyczący uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymiany nawierzchni drogi ul. Wiejska w miejscowości Mechnice gmina Dąbrowa, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach jako eksploatator sieci wodociągowej uzgadnia przedłożony projekt z zaleceniami:

- Armaturę wodociągową (skrzynki uliczne) należy wyregulować do nawierzchni przyjętej w projekcie. W razie stwierdzenia uszkodzeń armaturę wymienić na nową.

ZGKIM Komprachcice  
Specjalista ds. med.-kan.  
*mgr inż. Sławomir Augustyniak*

Komprachcice 22.03.2022

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
46-070 Komprachcice ul. Rolnicza 6  
tel. 0774646234 lub 0774646258

**GKM – VI/ 11/03/2021 SA**

Biuro Usług Technicznych  
DROGTOM  
ul. Jesionowa 15/8  
45-409 Opole

W odpowiedzi na wniosek dotyczący uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymiany hydrantu nadziemnego na podziemny z uwagi na kolizję w ciągu drogi wewnętrznej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach jako eksploatator sieci wodociągowej dopuszcza wymianę armatury:

- Kolidujący hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80 można wymienić na hydrant podziemny wprowadzając oznakowanie zgodne z normą PN-EN 14339 Hydranty przeciwpożarowe podziemne oraz PN-92/N-01256/01 lub PN-EN ISO 7010.
- Armaturę wodociągową (skrzynki uliczne) należy wyregulować do nawierzchni przyjętej w projekcie. W razie stwierdzenia uszkodzeń armaturę wymienić na nową.

ZGKIM Komprachcice  
Specjalista ds. wod.-kan.  
mgr inż. Sławomir Augustyniak