



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn. 2023-10-19

TT/2023/2231

TT-U / BK

MIKARI Projekty Budowlane

Mikołaj Gacia

ul. Barwinek 15/144

25-150 Kielce

Inwestor:

Gmina Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadnia dokumentację techniczną przebudowy przyłącza wody do istniejącego budynku Ochotniczej Straży pożarnej wraz z doprowadzeniem wody na cele p.poż. na działce nr ewid. 432/1 obręb 0004 w msc. Wola Murowana, gm. Nowiny z następującymi uwagami:

1. Uprawniony wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych obowiązany jest złożyć w "Wodociągach Kieleckich" "Zgłoszenie przystąpienia do robót".
2. Montaż punktu włączenia (trójnika $\phi 80/80\text{mm}$ -żel.) do wodociągu rozdzielczego $\phi 80\text{mm}$ -żel. oraz likwidację istniejącego włączenia do wodociągu należy wykonać w porozumieniu z "Wydziałem Sieci Wodociągowej" "Wodociągów Kieleckich".
tel.: 41-365-31-42; 41-365-31-43.
3. Włączenie przyłącza wody do istniejącej sieci będzie możliwe po odbiorze technicznym i przedstawieniu pozytywnych wyników badań wody fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.
4. Demontaż istniejącego wodomierza głównego $\phi 50\text{mm}$ ze studni wodomierzowej oraz montaż nowych wodomierzy w układzie równoległym w zaprojektowanej komorze wodomierzowej należy wykonać w porozumieniu i uzgodnieniu z przedstawicielami Wydziału Kontroli Podłączeń i Montażu Wodomierzy „Wodociągów Kieleckich”.
tel.: 41-365-31-45; 41-365-31-47.
5. **Koszt zakupu wodomierza $\phi 65\text{mm}$ do opomiarowania wody do celów p.poż. będzie leżał w gestii Inwestora.**
6. Wykonane przyłącze wodociągowe oraz punkt odcięcia istniejącego podłączenia wodociągowego do wodociągu $\phi 80\text{mm}$ -żel. przed zasypaniem wykopów podlegają przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".
7. Z chwilą wykonania nowego przyłącza wody istniejącą Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków należy wypowiedzieć w zakresie dostawy wody.
8. Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół" oraz Umowę o zaopatrzenie w wodę oraz zweryfikować istniejącą Umowę odprowadzenia ścieków. W celu spisania/weryfikacji Umowy należy zgłosić się do "Wodociągów Kieleckich" z tytułem prawnym do nieruchomości.

Do "Protokołu" należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego uzbrojenia wodociągowego w wersji papierowej i w formacie dxf.

W inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy przedstawić rzędną wierzchu rury przewiertowej.

Wyłączony z eksploatacji przewód wodociągowy należy oznaczyć jako nieczynny.

9. Realizację przyłącza wody należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki" oraz „Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki". "Wytyczne..." są dostępne na stronie internetowej www.wodkiel.com.pl.
10. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty wydania.

PROKURENT
Dyrektor ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Karol Jacewicz