



D8	Wp10	D6	Wp8	D6	Wp9

**UWAGI:**

1. Wszelkie elementy ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym lub ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach, należy traktować jakby były ujęte i tu i tu.
2. Przed przystąpieniem do realizacji należy zweryfikować rzędną studzienki DIII.
3. Przed przystąpieniem do realizacji należy bezwzględnie potwierdzić z projektem drogowym rzędne wlotów projektowanych studzienek.
4. W razie kolizji studzienki sciekowej z istniejącym rurociągiem wody zimnej należy przebudować wodociąg – obejście.

 <div> <b>ZBP</b>          ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH       </div>		Zespół Biur Projektowych    tel/fax (12) 423 47 39 ul. Świętokrzyska 12,    +48 607 616 222 30 - 015 Kraków,    +48 692 239 165 e-mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu <b>www.wolarek-zatorowski.eu</b>	
<b>Temat:</b>		Roboty budowlane polegające na przebudowie fragmentu drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją zdeszczową obsługującą drogę zlokalizowaną na terenie Zespołu Szpitalno-Parkowego w Kobierzynie przy ul. Babinińskiego 29 na działce nr 1/31, obręb 70, Podgórze.	
<b>Investor:</b>		Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babinińskiego SPZOZ w Krakowie, ul. Babinińskiego 29, 30-393 Kraków	
<b>Adres:</b>		ul. Babinińskiego 29, 30-393 Kraków dz. nr 1/31, obręb 70, Podgórze	
<b>Projektant:</b>		mgr inż. Piotr Wiewiórowski np. MAP/0151/POOS/06	
<b>Sprawdzający:</b>		mgr inż. Agnieszka Wiewiórska np. MAP/0153/POOS/07	
<b>Tytuł:</b>		Profil instalacji zewnętrznej sc. IV	
<b>Data:</b>  07.2021	<b>Branza:</b>  Sanitarna	<b>Faza:</b>  PROJEKT WYKONAWCZY	<b>Skala:</b>  1:100
		<b>Nr rysunku:</b>  IS-05	