



Projekt pod nazwą:  
**„Świetlica Zielony Zakątek” – Sołectwo Cieślin**  
jest finansowany z budżetu  
Samorządu Województwa Łódzkiego



Gmina Rozprza

**IZP.271.1.16.2024**

Rozprza, 15.10.2024 r.

### **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **dostawę i montaż kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieślin w ramach zadania pn. „Świetlica Zielony Zakątek” – Sołectwo Cieślin.**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz. 1320) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i montaż kontenerowej świetlicy składający się z 4 modułów: 3 -ech modułów o wymiarach: 300x600 cm, h- w najwyższym punkcie 285 cm (wewnętrzna 250cm), 1- moduł 245x600 cm.

Układ wewnętrzny zgodny z załączoną wizualizacją. Konstrukcja kontenera z profili zimno giętych ścianka obłożonych płytą warstwową gr 10 cm z rdzeniem styropianowym.


Dach: płyta warstwową gr 10 cm z rdzeniem styropianowym

Podłoga:

- płyta warstwową gr 10 cm z rdzeniem styropianowym
- płyta OSB gr 15 mm
- wykładzina PCV

Nazwa	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Widoczny
Okno nieuchylne	100	10	180	X
drzwi wejściowe	100	13,6	210	X
Okno nieuchylne	100	10	180	X
Okno nieuchylne	100	10	180	X
Małe okno	100	13,6	100	X
Małe okno	60	13,6	60	X
Drzwi	100	19,3	208,5	X
Drzwi	80	19,3	208,5	X
drzwi wejściowe	100	13,6	210	X

Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 100 mm





**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.