

ZP.271.1.1.4.2019

Koronowo, dnia 15 października 2019 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – Dostawa opraw oświetleniowych, osprzętu i materiałów instalacyjnych (znak postępowania ZP.271.1.1.2019).

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), udziela się odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że dokument Załącznik nr 3 Dane do obliczeń ma stanowić jedynie źródło informacji dotyczących wejściowych (np. odstęp słupa czy nachylenie wysięgnika) do wykonania obliczeń fotometrycznych – a nie jest to przykładowy arkusz obliczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dokument Załącznik nr 3 Dane do obliczeń ma stanowić jedynie źródło informacji dotyczących danych wejściowych do wykonania obliczeń fotometrycznych.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, iż w formularzu w polu „numer katalogowy” należy wpisać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację oferowanego asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w polu „numer katalogowy” należy wpisać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację oferowanego asortymentu.

Pytanie 3:

W wymaganiach dot. parametrów opraw jest zapis „1) szczelność komory optycznej IP66, szczelność komory osprzętu P66, lub dla opraw jednokomorowych szczelność IP66;”. Proszę o potwierdzenie, że szczelność komory osprzętu powinna wynosić IP66.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że szczelność komory osprzętu winna wynosić IP66.

Pytanie 4:

Zamawiający określił tolerancje w zakresie mocy i strumienia świetlnego. Proszę o potwierdzenie, że wykonawca który zaoferuje oprawy nie mieszczące się w tolerancji zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Zamawiający jednoznacznie potwierdza, że wykonawcy którzy zaproponują oprawy nie mieszczące się w podanej przez Zamawiającego tolerancji zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego.

Zamawiający zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu:

Zapis pkt. 1 ppkt. 3) sekcji III ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:

„Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia w ramach którego wykonano dostawę opraw oświetlenia ulicznego LED w ilości minimum 1000 sztuk.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej 1 z wykonawców spełni warunek samodzielnie.”

Zapis pkt. 2 ppkt. 3) rozdziału V SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia w ramach którego wykonano dostawę opraw oświetlenia ulicznego LED w ilości minimum 1000 sztuk.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej 1 z wykonawców spełni warunek samodzielnie.”

Zapis pkt. 2 ppkt. 2) sekcji IV ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/11/2019

Czas lokalny: 09:00”

Zapis pkt. 1 rozdziału XI SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie profilu nabywcy <https://platformazakupowa.pl/koronowo>, w zakładce dedykowanej postępowaniu **do dnia 14 listopada 2019 r. do godziny 09:00.**”

Zapis pkt. 2 ppkt. 6) sekcji IV ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:

„Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2020”

Zapis pkt. 2 ppkt. 7) sekcji IV ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:

„Warunki otwarcia ofert

Data: 14/11/2019

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Otwarcie ofert złożonych na platformie nastąpi w dniu 14.11.2019 r. o godzinie 09:30 w siedzibie gminy Koronowo przy pl. Zwycięstwa 1, sala nr 27, I piętro. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Zapis pkt. 3 rozdziału XI SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3. **Otwarcie ofert** złożonych na Platformie **nastąpi w dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 09:30** w siedzibie Gminy Koronowo przy Placu Zwycięstwa 1, sala nr 27, I piętro. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Zapis pkt. 4 rozdziału VA SIWZ otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 24 aa uPzp, zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 uPzp, które wskazane zostały przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz.”

Zapis załącznika 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w cyfra II pkt. 3 ppkt. 1), który otrzymuje brzmienie:

„1) szczelność komory optycznej IP66, szczelność komory osprzętu IP66, lub dla opraw jednokomorowych szczelność IP66;”

Powyższe zmiany (modyfikacje) SIWZ stanowią jej integralną treść. W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.

z up. BURMISTRZA


Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza