



Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej  
tel/fax 42 717 80 76 tel/fax 42 717 82 53  
pogotowie wod-kan 691 722 426 e-mail gzk\_zus@poczta.onet.pl

Dąbrówka Wielka, dnia 21.06.2021r.

**Biuro Inżynierii Środowiska Sc.  
Ewa Pianowska & Marek Pianowski  
ul. Staroszkolna 16/28  
85 -209 Bydgoszcz**

L.dz. 344/WK /06/2021

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 27.04.2021r. uzupełniony pismem z dnia 26.05.2021 r. informujemy, że projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Grotniki, ul. Lipowa uzgadniamy z poniższymi uwagami:

1. Prosimy o przeanalizowanie średnicy instalacji wewnętrznej i zewnętrznej odcinka od zestawu pomp poziomych do trójnika (na rozgałęzieniu DN 110 i DN 200), gdyż naszym zdaniem średnica zaprojektowanego odcinka DN 110 i Dn 140 jest za małe w stosunku do sieci rozdzielczej DN 200.
2. Proponujemy w powyższym węźle zastosować zestaw dwóch zasuw.

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
mgr Mirosław Burzyński