

Zamawiający : Gmina Wicko
ul. Słupska 9
84-352 Wicko

Wicko, 04.07.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

| Dane | Opis |
|------------------|--|
| Nazwa zamówienia | „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wicko oraz w miejscowości Charbrowo” |
| Znak sprawy | RR.271.9.2024 |
| Data pisma | 04.07.2024 |

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. W PFU w części AKPiA rozdzielni sterowniczej nowo projektowanych przepompowni ścieków zamieszczono zapis o dostawie nowego systemu monitoringu obiektów rozproszonych. Czy Gmina Wicko posiada funkcjonujący system monitoringu na eksploatowanych przepompowniach ścieków? Jeśli tak to czy nowo projektowane jak i zaprojektowane już przepompownie mają stanowić jego rozbudowę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada funkcjonujący system monitoringu na eksploatowanych przepompowniach ścieków. Jest możliwość rozbudowy systemu, jest to system JBK IMTO, którego autorem jest firma JBK SYSTEM.

Z up. WÓJTA

SEKRETARZ GMINY

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania