

Starostwo Powiatowe w Opolu
Wydział Geodezji i Kartografii
-
Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. -
email: zud@powiatopolski.pl, [www:](http://www.) -

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Opolu oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 02.08.2021 – 06.08.2021

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 725 z późn. zm.), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: **GK.6630.218.2021**

Przedmiot narady:

kanal technologiczny KT
Narok, ul. Brzozowa km.1, dz. 232/1

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusz	Działki
DĄBROWA	0007 NAROK	1	232/1

Adres: Narok, ul. Brzozowa km.1, dz. 232/1

Wnioskodawca: DROGTOM mgr inż Tomasz Sokulski Biuro Usług Technicznych, ul. Chełmska 9/2, 45-401 OPOLE

Przewodniczący narady: Krzysztof Kimak

Stanowiska uczestników narady:

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentująca: Krzysztof Kimak

Z uwagami:

1. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji – stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktów granicznych i ponosi odpowiedzialność karną za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.
2. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami.

CITYMEDIA NET Sp.żo.o Tomasz Ulan, Osoba reprezentująca: Tomasz Ulan

Z uwagami:

1. Brak uwag

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Osoba reprezentująca: Tomasz Gołda

Z uwagami:

1. Sprawa nie dotyczy GDDKiA O/Opole.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp.żo.o Oddział w Świerklanach, Osoba reprezentująca: Daniel Hrazdij

Z uwagami:

1. Nie dotyczy

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydział Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentująca: Krzysztof Wodecki

Z uwagami:

1. Uzgadnia się z uwagą: Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej SN i 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentująca: Danuta Terczyńska

Z uwagami:

1. Pozytywna - nie dotyczy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie, Osoba reprezentująca: Piotr Urbaniak

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt SA Spółka Akcyjna
2. ELKOM Spółka zoo
3. Gmina Murów
4. Multiplay Sp. z o.o. Sp. k.
5. NETIA S.A.
6. ORANGE Polska S.A.
7. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddział w Świerklanach
8. PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNY SP.Z O.O.
9. PKP Energetyka S.A.
10. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
11. PLADA Chrzastowice
12. PROWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
13. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Dział Majątku Sieciowego
14. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Opolu
15. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach
16. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów k. Ozimka
17. Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa
18. Urząd Gminy Turawa
19. Urząd Gminy Chrzastowice
20. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
21. Urząd Gminy Dąbrowa
22. Urząd Gminy Komprachcice
23. Urząd Gminy Tarnów Opolski
24. Urząd Gminy Tułowice
25. Urząd Miasta i Gminy Niemodlin
26. Urząd Miasta i Gminy Ozimek
27. Urząd Miasta i Gminy Prószków
28. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.
29. Wodociągi i kanalizacja Turawa Sp. z o.o.

- 30. ZGKiM Komprachcice
- 31. ZGKiM Tułowice
- 32. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Prószków
- 33. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

.

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.