



SYMBOL		Kd1
KIERUNEK OTWIERANIA		
SCHEMAT		
WYMIARY OTWORU	SZEROKOŚĆ	130
	WYSOKOŚĆ	50
WYMIARY KLAPY	SZEROKOŚĆ	130
	WYSOKOŚĆ	50
ILOŚĆ SZTUK		1
RODZAJ KLAPY		<p>Kłapa dymowa FIRE jednoskrzydłowa z funkcją wylazu o wym. SxH 130x130cm. na podstawie stalowej ocynkowanej H=50cm. nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50mm. Przykrycie poliwęglan mleczny gr. 16mm. 4 komorowy $U = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kłapa przystosowana pod silownik elektryczny ZA -155/1000-HS 2,5A/ 24V. Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550 (550 N/m²). Powierzchnia czynna oddymiania przy zastosowaniu owiewki $A_{cz} = 1,25 \text{ m}^2$</p>
RODZAJ KLAMKI		Brak.
UWAGI		<p>Dach: klatka schodowa. Kłapa skonfigurowana z systemem oddymiania, napowietrzanie poprzez drzwi napowierzające (wg zestawienia stolarki zewnętrznej).</p>

UWAGA!

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW Z NATURY!

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTEM DACHU!

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ JAKOŚCI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYROBU.

 BITL BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071 www.bitl.pl mail: biuro@bitl.pl							
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno			Projekt:	Branża:	Nr rysunku:	Rewizja:	Faza:
Obiekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie ul. 1-go Maja, 98-330 Pajęczno			001	A	z10	00	PWZ
Temat: Zestawienie – kłapa oddymiająca				Data: 05.2022		Skala: --	
Projektował: mgr inż. arch. Dorota Łukasiewicz-Pabich upr. nr 6/SLOKK/2015			Sprawdził: --		Opracował: mgr inż. arch. Ariana Łęska		
Podpis			Podpis		Podpis		