

**Zamawiający**  
Powiat Pleszewski  
**Reprezentowany przez**  
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie  
ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

Pleszew, dnia 22.04.2022r

ZDP. 252. 6. 2022

**Wykonawcy**  
**Uczestnicy w postępowaniu**

Dotyczy: **przebudowa drogi powiatowej nr 4321P w m. Izbiczno**

**Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (DZ. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zamieszcza poniżej treść wniosku oraz wyjaśnienie

**Pytanie 1.**

1. Opis Techniczny i Przekroje Normalne podają wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa natomiast SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem we Wstępie podaje wykonanie podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 natomiast w Tablicy 3 podaje wymagania dla mieszanki związanej cementem C 1,5/2 wg PN-EN 14227-1. Prosimy o potwierdzenie że dla przedmiotowego zadania należy wykonać warstwę z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa wg PN-S 96012.

**Odpowiedź**

Należy wykonać warstwę z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa wg PN-S 96012

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*Sylwia Paszkowiak - Drogoś*