

Wojciechowice, dnia 27.03.2023 r

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Przebudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach oraz budowa boisk wielofunkcyjnych w obrębie szkół: w Stodołach i w Gierczycach”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje zapisy SWZ:

Pytanie 1:

Ze względu na złożony zakres przedmiotu zamówienia proszę o zmianę terminu składania ofert na 11.04.2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przesunięty został termin składania i otwarcia ofert. Aktualny termin: **04.04.2023 r.**

Pytanie 2:

Projekt boisk części 2 i 3 podaje

- nawierzchnia poliuretanowa, dwuwarstwowa np. ALSATAN P. o grubości 16 mm, wykonana wg wytycznych producenta (WARIANT I – na podbudowie mineralnej z warstwą ET).

natomiast rys. 3 (przekrój poprzeczny) części 3 podaje

Warstwy

14mm warstwa poliuretanowa
30mm warstwa dynamicznej podbudowy ET

Jednocześnie zwracamy uwagę, że opis nawierzchni PU jest niefortunny ponieważ odnosi się przykładowo do konkretnej nazwy własnej nawierzchni ALSATAN P a nie typu (technologii).

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że na boiska (część 2 i 3) zamawiana jest nawierzchnia PU typu EPDM 2S o gr. ok. 16 mm składająca się z 2 warstw tj.

- górna o gr. ok. 8 mm (mieszanka granulatu EPDM i lepiszcza PU)

- dolna o gr. ok. 8 mm (mieszanka granulatu SBR i lepiszcza PU)

Odpowiedź:

Należy wykonać nawierzchnię syntetyczną poliuretanową typu EPDM 2S grubości minimum 14 mm (warstwa bazowa SBR i warstwa użytkowa EPDM z pierwotnej produkcji) na podkładzie ET gr. 30mm.

Pytanie 3:

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Wymaga się wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej przy użyciu granulatu z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza się stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Pytanie 4:

W związku z zapisem umowy (§10 ust. 7. 4)) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 5:

W związku z zapisem umowy (§10 ust. 7. 4)) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 6:

W związku z zapisem umowy (§11 ust. 3. 1)) proszę o podanie wartości dofinansowania.

Odpowiedź:

Cytowany § 11 ust. 3. pkt. 1 umowy dotyczy wynagrodzenia umownego, czego zamawiający na tym etapie postępowanie nie jest w stanie przewidzieć.

Pytanie 7:

Proszę o udostępnienie przedmiaru robót zapisanego w formacie ath.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiaru w formacie ath.

Pytanie 8:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź:

Na podkładzie geodezyjnym, na którym został sporządzony projekt zagospodarowania naniesione są sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie prace prowadzone w obrębie istniejących sieci należy prowadzić pod nadzorem Zarządcy sieci.

Pytanie 9:

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź:

Nie ma ograniczeń w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Pytanie 10:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację niezbędną do wykonania zadania.

Pytanie 11:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia.

Pytanie 12:

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie opublikowana przed otwarciem ofert.

Pytanie13:

Czy jest możliwe zakończenie robót i ich rozliczenie w br.?

Odpowiedź:

Zakończenie i rozliczenie robót jest zależne od terminów wykonania prac przez Wykonawców.

Zamawiający informuje ponadto, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 04.04.2023 r.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **03.05.2023 r.**

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wojciechowice> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **04.04.2023 do godziny 09:00**

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **04.04.2023 r. do godziny 11:00.**

**Wójt Gminy Wojciechowice
Szymon Sidor
(podpis w oryginale)**