



ORLEN Spółka Akcyjna - Oddział PGNiG w Zielonej Górze

Dział Uzgodnień Zewnętrznych

ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra

tel. (68) 329 13 41,

iwona.wantuch@pgnig.pl

Urząd Miejski Wąsosza

Plac Wolności 17

56-210 Wąsosz

Wasz znak:

Zielona Góra, 11.06.2024r.

Nasz znak: TK.2122-MB.71(5).24

Dot.: uzgodnienie planowanej przebudowy istniejącej drogi gminnej w Wiklinie (działka nr 71, obręb Wiklina, gm. Wąsosz).

Szanowni Państwo,

Nawiązując do Państwa pisma, znak: BI.7230.4.1.2024 z dnia 23.05.2024r., uprzejmie informujemy, że planowana inwestycja leży na obszarze i terenie górniczym „Załęcze”.

Jednocześnie nadmieniamy, że ww. inwestycja przedstawiona na załączonej mapie – planie sytuacyjnym, nr rys. 2, tworzy kolizje (2 skrzyżowania oraz przebieg współbieżny) z następującymi gazociągami należącymi do ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze, tj.:

Kolizja nr 1, km 0+000,00 ÷ 0+100,00:

- skrzyżowanie z wiązką gazociągów, w skład której wchodzi:

- nieczynny gazociąg g89 relacji odwiert Wiewierz-5 – Ośrodek Grupowy (OG) Wiewierz,
- gazociąg g57 relacji odwiert Załęcze-Wiewierz-31 – OG Wiewierz, MOP 1,25 MPa, rok budowy 1977,
- gazociąg g57 relacji odwiert Załęcze-Wiewierz-21 – OG Wiewierz, MOP 1,3 MPa, rok budowy 1977,
- nieczynny gazociąg g57 relacji odwiert Załęcze-Wiewierz-21 – OG Wiewierz,

ORLEN Spółka Akcyjna

Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028860

NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł

Oddział PGNiG w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra

www.pgnig.pl

oraz przebieg współbieżny do wiązki gazociągów, w skład której wchodzi:

- gazociąg g57 relacji odwiert Załęcze-Wiewierz-31 – OG Wiewierz, MOP 1,25 MPa, rok budowy 1977,
- gazociąg g57 relacji odwiert Załęcze-Wiewierz-21 – OG Wiewierz, MOP 1,3 MPa, rok budowy 1977,
- nieczynny gazociąg g57 relacji odwiert Załęcze-Wiewierz-21 – OG Wiewierz,

Kolizja nr 2, km 0+100,00 ÷ 0+200,00:

- skrzyżowanie z wiązką gazociągów, w skład której wchodzi:

- gazociąg g400 relacji OG Wiewierz – Kopalnia Gazu Ziemnego (KGZ) Załęcze, MOP 6,3 MPa, rok budowy 1976,
- gazociąg g108 relacji odwiert Załęcze-Wiewierz-32 – OG Wiewierz, MOP 1,26 MPa, rok budowy 1977,
- gazociąg g108 relacji odwiert Załęcze-47 – OG Wiewierz, MOP 1,24 MPa, rok budowy 1978,
- gazociąg g57 relacji odwiert Załęcze-Wiewierz-22 – OG Wiewierz, MOP 1,4 MPa, rok budowy 1978.

Miejsca ww. skrzyżowań zostały zaznaczone kolorem czerwonym, a przebieg gazociągów kolorem żółtym na załączonej mapie – planie sytuacyjnym, nr rys. 2.

W związku z powyższym:

1. W miejscach skrzyżowań planowanej przebudowy drogi z ww. istniejącymi gazociągami należy gazociągi zabezpieczyć poprzez ułożenie w tych miejscach płyt drogowych na podsypce pisakowej min. 10,0 cm, tak, aby ich oś pokrywała się z osią gazociągu lub wiązką gazociągów oraz skrajne zewnętrzne płyty wystawały, co najmniej po **0,5 m** od krawędzi przebudowywanej drogi.
2. Dodatkowo w miejscach skrzyżowań przebudowywanej drogi z gazociągami należy zachować odległość pionową mierzoną od zewnętrznej ścianki gazociągu lub najbliższego gazociągu w wiązce do powierzchni jezdni, wynoszącą co najmniej **1,2 m** oraz odległości min. **0,5 m** od spodu konstrukcji jezdni drogi lub spodu warstwy pisaku, na której posadowione będą płyty drogowe do zewnętrznej ścianki gazociągu lub najbliższego gazociągu w wiązce.

Odległość pionowa od zewnętrznej ścianki gazociągu lub najbliższego gazociągu w wiązce do dna rowu przydrożnego, powinna wynosić co najmniej **0,5 m**.

3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie określić przebieg gazociągów w miejscach kolizji z projektowaną inwestycją poprzez lokalizację słupków oznacznikowych oraz dodatkowo w miejscach skrzyżowań głębokość ich posadowienia poprzez wykonanie ręcznych przekopów pod nadzorem uprawnionego eksploatatora gazociągów, tj. osoby wskazanej przez Kierownika Kopalni Gazu Ziemnego (KGZ) Załącze.
4. W pasie o szerokości **15 m** na stronę od osi gazociągu lub skrajnego gazociągu w wiązce nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru ww. eksploatatora.
5. Prace ziemne w obrębie gazociągów oraz w miejscach skrzyżowań należy wykonywać ręcznie, a praca sprzętu mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu minimum **5 m**, licząc od najdalej wysuniętej części sprzętu do osi gazociągu.
Pozostałe prace budowlane w miejscach skrzyżowań z ww. gazociągami, tj. w przestrzeni nad nim, należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, w sposób nie zagrażający uszkodzeniu gazociągów oraz zapewniający bezpieczną i prawidłową ich eksploatację.
6. Zabrania się na trasie przebiegu gazociągów składowania materiałów budowlanych i ziemi z wykopu oraz poza istniejącymi utwardzonymi drogami i wykonanym zabezpieczeniem gazociągów płytami drogowymi poruszania się sprzętem i pojazdami budowlanymi.
7. Przekształcenie oznakowania trasy gazociągów bez zgody i wiedzy ww. eksploatatora jest zabronione. W przypadku uszkodzenia oznakowania, Wykonawca zobowiązany jest do jego odtworzenia, zgodnie z wymaganiami uzgodnionymi z ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze.
8. O terminie rozpoczęcia prac budowlanych w zakresie objętym uzgodnieniem, upoważniony przedstawiciel Inwestora lub Wykonawcy zobowiązany jest powiadomić pisemnie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem Kierownika KGZ Załącze Pana Grzegorza Turowskiego, adres: m. Wodniki, 56-210 Wąsosz, (tel. 65 5437 947, e-mail: grzegorz.turowski@pgnig.pl; kgz.zalecze@pgnig.pl) i zlecić **płatny** nadzór, zgodnie z tabelą opłat za nadzór nad robotami budowlanymi, obowiązującą na dzień wykonywania prac.

W powiadomieniu należy podać:

- nr uzgodnienia /znak pisma ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze/,
- termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone prace wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Kopię powiadomienia/zlecenia dotyczącego nadzoru należy przesłać do ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, Dział Uzgodnień Zewnętrznych, ul. Boh. Westerplatte 15 (e-mail: uzg.owzg@pgnig.pl).

9. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć do ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze inwentaryzację powykonawczą miejsc skrzyżowań.

Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać:

- sprawozdanie techniczne,
- szkic polowy,
- wykaz współrzędnych,
- kopię mapy zasadniczej,
- mapę numeryczną w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad.

Uzgodnienie projektu jest ważne przez okres 2 lat od dnia wydania.

Z poważaniem,
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania Ruchu
Oddziału PGNiG w Zielonej Górze
Maciej Rozwadowski

Załączniki:

1. Plan orientacyjny, nr rys. 1, skala 1:10000.
2. Plany sytuacyjne, nr rys. 2 i 3, skala 1:500.
3. Tabela opłat za nadzór nad robotami budowlanymi, obowiązująca na dzień uzgodnienia.

Do wiadomości:

- Kierownik KGZ Załącze – Pan Grzegorz Turowski.