



Rzeszów, dnia 15.12.2023 r.

TI/226/143/2023

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza progów unijnych, Nr **P-30/2023** pn. „**Remont modułu kogeneracyjnego MDE MBK 3042L1 G3 zainstalowanego na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie**”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w odpowiedzi na pytania Wykonawcy informuje:

Pytanie 1.:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu generatora w siedzibie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza (zaleca) wykonanie remontu generatora w siedzibie Wykonawcy.

Pytanie 2.:

Czy możliwe jest wprowadzenie zmian w okresie na jaki Wykonawca udziela gwarancji z 18 miesięcy lub 10 000mth na 12 miesięcy lub 8000mth – jest to czas na jaki producenta części udziela gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz wzoru umowy odnośnie okresu trwania gwarancji.

Pytanie 3.:

Czy możliwe jest wydłużenie terminu składania ofert do dnia 05.01.2024? Z uwagi na okres przedsięwzięczny uzyskanie ofert od dostawców i podwykonawców wydłuża się.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylając się do wniosku Wykonawcy przedłuża termin na składanie ofert do dnia 05-01-2024 r. do godz.: 12:00. Termin otwarcia ofert: 05-01-2024 r., godz.: 12:05.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Ustrobiński

Podpis Zamawiającego

