

13/23

3

Protokół nr...20.....data...10.12.2014r.....

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego

Obiekt Komenda Powiatowa Policji

Miejscowość Namysłów ul. piłsudskiego

Miernik MPI-511nr 5210

L.P	Nazwa	Typ wyl.róż- prąd. prąd znam.wył. w A i mA	Prąd zadzi ał. mA.	Zadziałanie wyłącznika				Ocena prawidło wości zadziała nia
				Przy 0;5In	Przy 1In	Przy 2In	Przy 5In	
				Czas zadziałania (ms)				
1	Klimatyzacja	P 302 16A / 0.03mA	13	-	24	-	-	W normie
2	Monitoring	P 302 16A / 0.03 mA	13	-	18	-	-	W normie
3	Kurtyna	P302 16 / 0.03mA	13	-	21	-	-	W normie
4	Gn.bojler pom.socj.	P302 16 / 0.03mA	13	-	28	-	-	W normie
5	Gn.ist.boj- ler	P 302 16A / 0.03mA	13	-	17	-	-	W normie
6	Gn.bojler w.c.	P304 16A / 0.03mA	13	-	18	-	-	W normie
7	wentylatory kanałowe	P302 6A / 0.03mA	12	-	21	-	-	W normie
8	Dzwonek	P302 16A/ 0.03mA	13	-	20	-	-	W normie
9	Gn.pom socj.serw.	P 302 16A / 0.03mA	13	-	28	-	-	W normie
10	Gn.dyżurka	P 302 16A / 0.03mA	13	-	28	-	-	W normie
11	Gn.pok. przyjeć	P 302 16A / 0.03mA	13	-	21	-	-	W normie

12	Gn.pomie- szczenie przejsciowe ,szatnia	P 302 16A / 0.03mA	13	-	24	-	-	W normie
13	WRP	P 304 25A / 0.03mA	13	-	18	-	-	W normie
14	Osw.zew.	P 302 16A / 0.03mA	13	-	24	-	-	W normie
15	Osw. dyżurki	P 302 10A / 0.03mA	13	-	17	-	-	W normie
16	Osw.pom przejsć.szat. w.c.komu nikacja	P 302 6A / 0.03mA	13	-	18	-	-	W normie
17	Osw. korytarz pok.przyjęć	P 302 6A / 0.03mA	13	-	20	-	-	W normie
18	Zapora drogowa	P 302 6A / 0.03mA	13	-	28	-	-	W normie

Kwalifikacje SEP -D/615/22/14/12 i E/615/11/31/12

Wniosek-wyniki pomiaru wyłączników różnicowoprądowych należy uznać za
pozytywne

Pomiary wykonał..... FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA
Andrzej Marciniak
49-330 Łosiów, Ul. Kolejowa 39
NIP: 747-108-27/51 REGON: 531078703

Zakład Przemysłowo-Produkcyjny
TAKAR
Andrzej Karas
ul. Dąbrowskiego 28
kom. 608 300 555